

АО «Горэлектросеть»

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии				в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				21		22	23	24	25	26	27
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Суммарная мощность нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях электросетевой организации								
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в котором произошло прекращение передачи электроэнергии потребителю/ам услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителем/ам услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителем/ам услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло отключение электроэнергии по причине нарушения режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло отключение электроэнергии по причине нарушения режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:	ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Суммарная мощность нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях электросетевой организации	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)		
1	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Вересовая" от ТП-23 п.Бисерть	0,38	09,40 2020.01.10	11,50 2020.01.10	В	2,16666667	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Вересовая" от ТП-23 п.Бисерть			1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 1-П от 10.01.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
2	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ ф.№ 8 «Усадьба совхоза» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть»	6 (6.3)	10,35 2020.01.10	10,43 2020.01.10	В	0,13333333	ТП-4643 Коллективный сад , ТП 4691 в п.Бисерть	Бисертская городская больница		6	0	1	3	0	0	0	0	4	2	45	ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург); АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 2-П от 10.01.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
3	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-110 кВ «Сабик» ф. «СУЗ»	110	14,52 2020.01.15	17,03 2020.01.15	В	2,18333333	ПС-110/6кВ «Староуткинская»			2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	6430	ОАО «РЖД» - СП "Трансэнерго" - Свердловская дирекция по энергообеспечению (Свердловская обл. г. Екатеринбург)	Акт расследования № 3-П от 15.01.2020 г	3.4.8.3	4.4	0	
4	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Чусовое" яч.25 от ПС 110/6 кВ Староуткинская	6 (6.3)	05,35 2020.01.16	05,40 2020.01.16	В	0,08333333	ВЛ-6 кВ ф. "Чусовое" яч.25 от ПС 110/6 кВ Староуткинская			1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	120	ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 4-П от 16.01.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
5	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Чусовое" яч.25 от ПС 110/6 кВ Староуткинская	6 (6.3)	08,25 2020.01.29	13,24 2020.01.29	В	4,98333333	ВЛ-6 кВ ф. "Чусовое" яч.25 от ПС 110/6 кВ Староуткинская			1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	120	ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 5-П от 29.01.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
6	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. 40 лет Октября" от ТП-6 п.Бисерть	0,38	09,45 2020.02.02	12,00 2020.02.02	В	2,25	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. 40 лет Октября" от ТП-6 п.Бисерть			1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 6-П от 02.02.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
7	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-110/10кВ «Сабик» ф. «СУЗ»	110	02,35 2020.02.08	10,22 2020.02.08	В	7,78333333	ПС-110/6кВ «Староуткинская»			2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	6430	ОАО «РЖД» - СП "Трансэнерго" - Свердловская дирекция по энергообеспечению (Свердловская обл. г. Екатеринбург)	Акт расследования № 7-П от 08.02.2020 г	3.4.8.3	4.4	0	
8	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф.№ 10 «Посёлок» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть»	6 (6.3)	07,11 2020.02.11	08,50 2020.02.11	В	1,65	ТП-23 п.Бисерть			1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	45	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 8-П от 11.02.2020 г	3.4.14	4.21	1	
9	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Строителей" от ТП-30 п.Бисерть	0,38	09,10 2020.02.14	10,05 2020.02.14	В	0,91666667	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Строителей" от ТП-30 п.Бисерть			1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 9-П от 14.02.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
10	Первоуральский РКЭС	ТП	ТП-23 в п.Бисерть	6 (6.3)	11,15 2020.02.16	15,35 2020.02.16	В	4,33333333	ТП-23 п.Бисерть			2	0	0	1	0	0	0	0	1	1	45	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 10-П от 16.01.2020 г	3.4.7.4	4.12	1	
11	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Тимирязева" от ТП-27 п.Бисерть	0,38	12,15 2020.02.16	15,00 2020.02.16	В	2,75	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Тимирязева" от ТП-27 п.Бисерть			1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 11-П от 16.01.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
12	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.Лесная" от ТП-30 п.Бисерть	0,38	20,55 2020.03.15	21,50 2020.03.15	В	0,917	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.Лесная" от ТП-30 п.Бисерть			1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 12-П от 15.03.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
13	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "БЛПХ" яч.14 от ПС 110/35/6 кВ "Бисерть"	6 (6.3)	20,10 2020.03.16	14,50 2020.03.17	В	18,667	ТП-26, ТП-28, ТП-29, ТП-30, ТП-33, ТП-34, ТП-41, ТП-42, ТП-43, ТП-44, ТП-4674, ТП-4675, ТП-4676, ТП-ОАО БЗМим, ТП-ОАО "Мега-Инвест", ТП-ОАО "Монолит", ТП-Котельная-5, ТП-Котельная-7	Урало-Сибирская лесная компания	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург (ТП "Котельная-5", ТП "Котельная-7"), ООО "Мега-Инвест"	38	0	3	33	0	0	5	31	2	459	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 13-П от 16.03.2020г	3.4.7.4	4.13	1		
14	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "БЛПХ" яч.14 от ПС 110/35/6 кВ "Бисерть"	6 (6.3)	23,38 2020.03.19	04,44 2020.03.20	В	5,1	ТП-26, ТП-28, ТП-29, ТП-30, ТП-33, ТП-34, ТП-41, ТП-42, ТП-43, ТП-44, ТП-4674, ТП-4675, ТП-4676, ТП-ОАО БЗМим, ТП-ОАО "Мега-Инвест", ТП-ОАО "Монолит", ТП-Котельная-5, ТП-Котельная-7	Урало-Сибирская лесная компания	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург (ТП "Котельная-5", ТП "Котельная-7"), ООО "Мега-Инвест"	38	0	3	33	0	0	5	31	2	620	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 14-П от 19.03.2020г	3.4.7.4	4.13	1		

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации										Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										23	24	25	26	27	
												в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии												21
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер иголовой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Дискретное наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Сметные сетевые организации и производители	Суммарная мощность потребителей на присоединениях потребителей (кВт, по категориям присоединения)	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)		
15	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Загородная" от ТП-109-А	0,38	08,40 2020.03.23	09,10 2020.03.23	В	0,5	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Загородная" от ТП-109-А		1	0	0	0	0	0	0	0	1	25	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 15-П от 23.03.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
16	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-10 кВ ф. "Васькино" от ПС 220/27,5/10 кВ "Продольная"	10 (10.5)	07,01 2020.03.26	07,30 2020.03.26	В	0,483	ТП-4674, ТП-4675, ТП-4676, ТП-Промком в п. Бисерть		5	0	0	4	0	0	0	4	1	60	ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г. Екатеринбург)	Акт расследования № 16-П от 26.03.2020 г	3.4.12.2	4.12	0		
17	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-10 кВ ф. "Васькино" от ПС 220/27,5/10 кВ "Продольная"	10 (10.5)	10,46 2020.03.26	11,54 2020.03.26	В	1,133	ТП-4674, ТП-4675, ТП-4676, ТП-Промком в п. Бисерть		5	0	0	4	0	0	0	4	1	65	ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г. Екатеринбург)	Акт расследования № 17-П от 26.03.2020 г	3.4.12.2	4.13	0		
18	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "БЛПХ" яч.14 от ПС 110/35/6 кВ "Бисерть"	6 (6.3)	12,59 2020.03.30	14,07 2020.03.30	В	1,133	ТП-26, ТП-28, ТП-29, ТП-30, ТП-33, ТП-34, ТП-41, ТП-42, ТП-43, ТП-44, ТП-4674, ТП-4675, ТП-4676, ТП-ОАО БЗМим, ТП-ОАО "Мега-Инвест", ТП-ОАО "Монолит", ТП-Котельная-5, ТП-Котельная-7	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург (ТП "Котельная-5", ТП "Котельная-7"), ООО "Мега-Инвест"	38	0	3	33	0	0	5	31	2	1100	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г. Екатеринбург)	Акт расследования № 18-П от 30.03.2020г	3.4.7.4	4.12	1		
19	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф. "Ввод 2 ТП-21" от яч.9 ПС 35/6 кВ "Папанинская"	6 (6.3)	15,45 2020.03.30	17,25 2020.03.30	В	1,667	ТП-876, ТП-35Б		3	0	0	2	0	0	0	2	1	250	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 19-П от 30.03.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
20	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "АРЗ-2" яч.27 от ПС 35/6 кВ БКУ	6 (6.3)	15,00 2020.04.01	18,56 2020.04.01	В	3,93333333	ТП-ППСМ-1, ТП-ППСМ-2, ТП-"Союзтехностаь"		7	0	0	6	0	0	0	6	1	200	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 20-П от 01.04.2020 г	3.4.7.4	4.12	1		
21	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-0,4 кВ ф. 15 "Ул. Вайнера 15" от ТП-39	0,38	10,10 2020.04.02	10,35 2020.04.02	В	0,41666667	КЛ-0,4 кВ ф. 15 "Ул. Вайнера 15" от ТП-39		3	0	0	3	0	0	0	3	0	34		Акт расследования № 21-П от 02.04.2020 г	3.4.7.4	4.21	1		
22	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Ст.Разина" от ТП-1 п.Бисерть	0,38	16,35 2020.04.07	17,00 2020.04.07	В	0,41666667	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Ст.Разина" от ТП-1 п.Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	15	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 22-П от 07.04.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
23	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Чусовое" яч.25 от ПС 110/6 кВ Староуткинская	6 (6.3)	17,34 2020.04.07	17,36 2020.04.07	В	0,03333333	ВЛ-6 кВ ф. "Чусовое" яч.25 от ПС 110/6 кВ Староуткинская		1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г. Екатеринбург)	Акт расследования № 23-П от 07.04.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
24	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Чусовое" яч.25 от ПС 110/6 кВ Староуткинская	6 (6.3)	11,25 2020.04.08	11,34 2020.04.08	В	0,15	ВЛ-6 кВ ф. "Чусовое" яч.25 от ПС 110/6 кВ Староуткинская		1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г. Екатеринбург)	Акт расследования № 24-П от 08.04.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
25	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Чусовое" яч.25 от ПС 110/6 кВ Староуткинская	6 (6.3)	14,25 2020.04.08	15,30 2020.04.08	В	1,08333333	ВЛ-6 кВ ф. "Чусовое" яч.25 от ПС 110/6 кВ Староуткинская		1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г. Екатеринбург)	Акт расследования № 25-П от 08.04.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
26	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф. "КЭС-31" от ПС 110/35/6 кВ "Хромлик"	6 (6.3)	10,40 2020.04.09	11,20 2020.04.09	В	0,66666667	КЛ-6 кВ ф. "КЭС-31" от ПС 110/35/6 кВ "Хромлик"		1	0	0	0	0	0	0	0	1	700	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 26-П от 09.04.2020 г	3.4.7.4	4.12	1		
27	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 РП-6" от ПС 110/6 кВ ГПП-1 НТЗ	6 (6.3)	11,38 2020.04.13	12,32 2020.04.13	В	0,9	ТП-41, ТП-42, ТП-Запрудный		45	0	0	44	0	0	0	44	1	350	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 27-П от 13.04.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
28	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 Хлебокомбинат" от яч. 6 ТП-31	6 (6.3)	16,18 2020.04.13	17,44 2020.04.13	В	1,43333333	ТП-32, ТП-32А		7	0	0	6	0	0	0	6	1	90	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 28-П от 13.04.2020г	3.4.7.4	4.12	1		
29	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Революции" от ТП-7 п.Бисерть	0,38	11,40 2020.04.24	13,00 2020.04.24	В	1,33333333	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Революции" от ТП-7 п.Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	15	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 29-П от 24.04.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
30	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф. "КЭС-17" от ПС 110/35/6 кВ "Хромлик"	6 (6.3)	15,45 2020.04.24	16,25 2020.04.24	В	0,66666667	КЛ-6 кВ ф. "КЭС-17" от ПС 110/35/6 кВ "Хромлик"		1	0	0	0	0	0	0	0	1	500	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 30-П от 24.04.2020 г	3.4.7.4	4.12	1		
31	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «КЭС-6» от ПС 110/35/6 кВ «Хромлик» до ТП-50	6 (6.3)	11,10 2020.04.25	12,50 2020.04.25	В	1,66666667	ТП-32-А		5	0	0	4	0	0	0	4	1	50	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 31-П от 25.04.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
32	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ТП-49 - ТП-58	6 (6.3)	11,10 2020.04.25	13,35 2020.04.25	В	2,41666667	ТП-49, ТП-58, ТП-62	д/с № 43, д/с № 20	32	0	2	30	0	0	0	32	0	150		Акт расследования № 32-П от 25.04.2020 г	3.4.7.4	4.12	1		
33	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Гора" от яч.12 ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	02,35 2020.04.26	03,06 2020.04.26	В	0,51666667	ТП-ГЛК-1, ТП-ГЛК-2, ТП-13, ТП-Светофор		14	0	0	13	0	0	0	13	1	200	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №33-П от 26.04.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
34	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф. "1 ТП-16" от яч.9 ПС 110/6 кВ ГПП-1 ПХЗ	6 (6.3)	09,20 2020.04.26	10,00 2020.04.26	В	0,66666667	КЛ-6 кВ ф. "1 ТП-16" от яч.9 ПС 110/6 кВ ГПП-1 ПХЗ		1	0	0	1	0	0	1	0	0	140		Акт расследования № 34-П от 26.04.2020 г	3.4.9.3	4.21	0		
35	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф. "1 ТП-5" от яч.3 ПС 110/6 кВ ГПП-1 ПХЗ	6 (6.3)	09,20 2020.04.26	10,00 2020.04.26	В	0,66666667	КЛ-6 кВ ф. "1 ТП-5" от яч.3 ПС 110/6 кВ ГПП-1 ПХЗ		1	0	0	1	0	0	1	0	0	108		Акт расследования № 35-П от 26.04.2020 г	3.4.9.3	4.21	0		
36	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "КЭС-27" от ПС 110/35/6 кВ "Хромлик"	6 (6.3)	20,36 2020.05.03	21,17 2020.05.03	В	0,68333333	ТП-122, ТП-АТП-8, ТП-Гараж, ТП-1 Миконекс, ТП-2 Миконекс		34	0	0	33	0	0	0	33	1	75	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №36-П от 03.05.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
37	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "КЭС-27" от ПС 110/35/6 кВ "Хромлик" отпайка от опоры №14 на "ТП-Гараж"	6 (6.3)	12,06 2020.05.04	20,48 2020.05.04	В	8,7	ТП-Гараж		2	0	0	2	0	0	0	2	0	15	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №37-П от 04.05.2020г	3.4.9.3	4.12	0		
38	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Привокзальная" от ТП-26 п.Бисерть	0,38	10,35 2020.05.05	11,20 2020.05.05	В	0,75	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Привокзальная" от ТП-26 п.Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	15	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №38-П от 05.05.2020г	3.4.7.4	4.13	1		
39	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Гора" от яч.12 ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	15,27 2020.05.06	15,54 2020.05.06	В	0,45	ТП-ГЛК-1, ТП-ГЛК-2, ТП-13, ТП-Светофор		14	0	0	13	0	0	0	13	1	200	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №39-П от 06.05.2020г	3.4.7.4	4.12	1		

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации											Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										23	24	25	26	27	
												в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии												21
ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Сметные сетевые организации и производители	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединения потребителей	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
40	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Базы,Сады" яч.5 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	13,47 2020.05.07	17,12 2020.05.07	В	3,41666667	ВЛ-6 кВ ф. "Базы,Сады" яч.5 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"			1	0	0	0	0	0	0	1	150	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 40-П от 07.05.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
41	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-110кВ «Сабик» ф. «СУЗ»	110	10,45 2020.05.21	13,32 2020.05.21	В	2,78333333	ПС-110/6кВ «Староуткинская»			4	0	0	1	1	0	0	3	6430	ОАО «РЖД» - СП "Трансэнерго" - Свердловская дирекция по энергообеспечению (Свердловская обл. г. Екатеринбург); АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 41-П от 21.05.2020 г	3.4.10	4.12	0		
42	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «КЭС-11» от ПС 110/35/6 кВ "Хромпик"	6 (6.3)	18,28 2020.05.21	18,50 2020.05.21	В	0,36666667	ТП-35 Б,ТП-46, ТП-48,ТП-59,ТП-60, ТП-61,ТП-63,ТП-69	АТС №4 2 - точки	школа №7 2- точки,д/с яд №15,д/с яд №19	59	2	4	52	0	0	0	58	1	100	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 42-П от 21.05.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
43	Первоуральский РКЭС	КВЛ	КВЛ-6 кВ ф. "Ввод 1 РП-3" яч.3А от ПС 110/6 кВ "ПП-2 НТЗ"	6 (6.3)	03,51 2020.05.22	04,47 2020.05.22	В	0,93333333	ТП-4041 "Лимонов"			3	0	0	2	0	0	2	1	18	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 43-П от 22.05.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
44	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.Победы" от ТП-31 п.Бисерть	0.38	11,00 2020.05.23	12,50 2020.05.23	В	1,83333333	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.Победы" от ТП-31 п.Бисерть			1	0	0	0	0	0	0	1	25	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 44-П от 23.05.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
45	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-0,4 кВ ф. 17 "Ул. Вайнера 29" от ТП-40	0.38	07,15 2020.05.25	11,10 2020.05.25	В	3,91666667	КЛ-0,4 кВ ф. 17 "Ул. Вайнера 29" от ТП-40			1	0	0	1	0	0	1	0	15	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 45-П от 25.05.2020 г	3.4.7.4	4.12	1		
46	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Волыны" яч.22 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"	6 (6.3)	16,05 2020.05.25	16,54 2020.05.25	В	0,81666667	ВЛ-6 кВ ф. "Волыны" яч.22 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"			1	0	0	0	0	0	0	1	150	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 46-П от 25.05.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
47	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ 6 кВ ф. "Базы,Сады" яч.5 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	16,05 2020.05.25	23,10 2020.05.25	В	7,08333333	ВЛ 6 кВ ф. "Базы,Сады" яч.5 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"			1	0	0	0	0	0	0	1	170	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 47-П от 25.05.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
48	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.Революции" от ТП-7 п.Бисерть	0.38	17,10 2020.05.25	18,05 2020.05.25	В	0,91666667	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.Революции" от ТП-7 п.Бисерть			1	0	0	0	0	0	0	1	15	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 48-П от 25.05.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
49	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 1 РП-9" яч.6 от РП-6	6 (6.3)	22,03 2020.05.29	23,31 2020.05.29	В	1,46666667	ТП "Запрудный"			2	0	0	1	0	0	1	0	80	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 49-П от 29.05.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
50	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Вересовка" яч.27 от ПС 35/6 кВ БКУ	6 (6.3)	12,09 2020.06.02	12,50 2020.06.02	В	0,68333333	ТП-ППСМ-1, ТП-ППСМ-2, ТП-"Союзтехностаь"			7	0	0	6	0	0	0	6	1	100	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 50-П от 02.06.2020	3.4.9.3	4.21	0	
51	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "ТП-32А-ТП-50 от яч. № 5 ТП-50	6 (6.3)	10,58 2020.06.04	11,25 2020.06.04	В	0,45	ТП-32-А			5	0	0	4	0	0	4	1	50	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 51-П от 04.06.2020	3.4.9.1	4.21	0		
52	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Гаражи" от яч.24 ПС ЦРП ФНТЗ	6 (6.3)	06,25 2020.06.06	09,12 2020.06.06	В	2,78333333	ТП-4153А "Циклон", ТП-4154,ТП-4155 "Уралтермосвар", ТП-"Промтерминал"			5	0	0	0	0	4	0	1	85	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 52-П от 06.06.2020	3.4.7.4	4.12	1		
53	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф. «ТП-39» от яч.4 РП-10	6 (6.3)	13,06 2020.06.09	15,10 2020.06.09	В	2,06666667	ТП-39, ТП-40, ТП "ВММ"			41	0	0	40	0	0	40	1	110	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 53-П от 09.06.2020	3.4.7.4	4.12	1		
54	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "БЛПХ" яч.14 от ПС 110/35/6 кВ "Бисерть"	6 (6.3)	06,35 2020.06.11	07,47 2020.06.11	В	1,2	ТП-26, ТП-28, ТП-29, ТП-30, ТП-33, ТП-34, ТП-41, ТП-42, ТП-43, ТП-44, ТП-4674, ТП-4675, ТП-4676, ТП-000 БЗМим, ТП-000 "Мега-Инвест", ТП-000 "Монолит", ТП-Котельная-5, ТП-Котельная-7	Котельная-5, ТП "Котельная-7 (АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург), ООО "Мега-Инвест"	38	0	3	33	0	0	5	31	2	650	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 54-П от 11.06.2020г	3.4.7.4	4.12	1		
55	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ ф. «Регул» яч.22 от ПС 110/35/6 кВ ГПП-ФНТЗ	6 (6.3)	19,00 2020.06.11	21,44 2020.06.11	В	2,73333333	ТП-109-А			4	0	0	3	0	0	3	1	50	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 55-П от 11.06.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
56	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ ф. "Свинокомплекс-1" яч.4 от РП-9	6 (6.3)	19,40 2020.06.11	12,05 2020.06.12	В	16,41666667	ТП "Запрудный"			4	0	0	3	0	0	3	1	60	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 56-П от 11.06.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
57	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф.2 РП-12 яч.15 от ПС 35/6кВ "Очистная"	6 (6.3)	12,12 2020.06.14	13,45 2020.06.14	В	1,55	КЛ-6 кВ ф.2 РП-12 яч.15 от ПС 35/6кВ "Очистная"			2	0	0	1	0	0	1	1	60	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 57-П от 14.06.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации										Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										23	24	25	26	27	
												в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии												21
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Дискретное наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Сметные, сетевые организации и производители	Суммарная мощность потребителей на присоединениях потребителей, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)		
58	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «ввод №2 РП-10» от яч.21 ПС -18 НТЗ	6 (6.3)	12,35 2020.06.15	13,30 2020.06.15	В	0,91666667	ТП-37,ТП-38, РП-13 (Т-2)	д/сад №25, д/сад №46, "Стройинтерьер", ООО "Лица", ППМУП "Водоканал"	55	0	5	49	0	0	0	54	1	280	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 58-П от 15.06.2020 г	3.4.7.4	4.12	1		
59	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.Калинина" от ТП 4017-А	0.38	16,50 2020.06.15	18,20 2020.06.15	В	1,5	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.Калинина" от ТП-4017-А		1	0	0	0	0	0	0	0	1	10	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 59-П от 15.06.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
60	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.Чкалова, ул. 8 Марта" от ТП-28 п.Бисерть	0.38	09,10 2020.06.16	11,30 2020.06.16	В	2,33333333	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.Чкалова, ул. 8 Марта" от ТП-28 п.Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	25	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 60-П от 16.06.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
61	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «КЭС-6» от ПС 110/35/6 кВ «Хромлик» до ТП-50	6 (6.3)	09,38 2020.06.16	11,48 2020.06.16	В	2,16666667	ТП-32-А, ТП-32, ТП-Хлебкомбинат, ТП-34А		21	0	0	20	0	0	0	20	1	175	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 61-П от 16.06.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
62	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ от яч.19 ПС35/6кВ Очистная до ТП-Дрыгин	6 (6.3)	20,30 2020.06.18	21,40 2020.06.18	В	1,16666667	ТП-Дрыгин 2 СШ 6кВ		3	0	0	3	0	0	0	3	0	80	ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 62-П от 18.06.2020 г	3.4.7.4	4.12	1		
63	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «ввод №1 РП-10» от яч.4 ПС -18 НТЗ	6 (6.3)	01,40 2020.06.19	05,55 2020.06.19	В	4,25	ТП-39,ТП-ВММ, РП-13	ППМУП "Водоканал" - 2 точки	33	0	2	31	0	0	0	33	0	115	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №63-П от 19.06.2020 г	3.4.7.4	4.12	1		
64	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 РП-9 " яч.11 от РП-6	6 (6.3)	04,23 2020.06.19	05,01 2020.06.19	В	0,63333333	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 РП-9 " яч.11 от РП-6		2	0	0	1	0	0	1	0	1	185	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №64-П от 19.06.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
65	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 РП-9 " яч.11 от РП-6	6 (6.3)	08,25 2020.06.20	10,43 2020.06.20	В	2,3	РП-13	ППМУП "Водоканал"	3	0	2	0	0	0	0	2	1	75	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 65-П от 20.06.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
66	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.Темирязева" от ТП-27 п.Бисерть	0.38	16,12 2020.06.22	17,50 2020.06.22	В	1,63333333	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.Темирязева" от ТП-27 п.Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	20	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 66-П от 22.06.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
67	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.Речная,Ленина" от ТП-33 п.Бисерть	0.38	17,00 2020.06.23	18,20 2020.06.23	В	1,33333333	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.Речная,Ленина" от ТП-33 п.Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	10	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 67-П от 23.06.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
68	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.1-я Ключевая" от ТП-8 п.Бисерть	0.38	16,55 2020.06.24	17,55 2020.06.24	В	1	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.1-я Ключевая" от ТП-8 п.Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	35	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 68-П от 24.06.2020 г	3.4.9.1	4.9	0		
69	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 РП-6 " от ПС 110/6 кВ ГПП-1 НТЗ	6 (6.3)	09,15 2020.06.25	10,45 2020.06.25	В	1,5	ТП-40,ТП-41,ТП-42, ввод №2 РП-9		45	0	0	44	0	0	0	44	1	150	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 69-П от 25.06.2020г	3.4.8.1	4.12	0		
70	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «ввод №1 РП-10» от яч.4 ПС -18 НТЗ	6 (6.3)	02,29 2020.07.09	02,36 2020.07.09	В	0,11666667	ТП-ВММ, РП-13 ввод №1	ППМУП "Водоканал" - 2 точки	11	0	2	8	0	0	0	10	1	115	АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ» филиал в г. Первоуральск	Акт расследования №70-П от 09.07.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
71	Первоуральский РКЭС	ТП	ТП-13 в п.Билимбай	6 (6.3)	19,45 2020.07.12	23,30 2020.07.12	В	3,75	ТП-13 в п.Билимбай		6	0	0	5	0	0	0	5	1	10	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 71-П от 12.07.2020г	3.4.7.4	4.21	1		
72	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ яч. 8 ф. «Усадьба совхоза» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть»	6 (6.3)	17,04 2020.07.16	21,34 2020.07.16	В	4,5	ТП-4643 Коллективный сад , ТП 4691 Резерв Больницы в п.Бисерть	Бисертская городская больница	6	0	1	3	0	0	0	4	2	75	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 72-П от 16.07.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
73	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "маг.Магнит", "Ул. Советская,Октябрьская", "Наружное освещение", "ИП Мартиросян", "Радиоузел" от ПС Билимбай	0.38	22,50 2020.07.17	06,45 2020.07.18	В	7,91666667	ВЛ-0,4 кВ ф. "маг.Магнит", "Ул. Советская,Октябрьская", "Наружное освещение", "ИП Мартиросян", "Радиоузел" от ПС Билимбай		6	0	0	4	0	0	0	4	2	25	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 73-П от 17.07.2020г	3.4.9.1	4.9	0		
74	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ яч. 8 ф. «Усадьба совхоза» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть»	6 (6.3)	15,20 2020.07.19	17,32 2020.07.19	В	2,2	ТП-4643 Коллективный сад , ТП 4691 Резерв Больницы в п.Бисерть	Бисертская городская больница	6	0	1	3	0	0	0	4	2	75	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 74-П от 19.07.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
75	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Волыны" яч.22 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"	6 (6.3)	15,35 2020.07.19	16,13 2020.07.19	В	0,63333333	ВЛ-6 кВ ф. "Волыны" яч.22 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"		1	0	0	0	0	0	0	0	1	150	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 75-П от 19.07.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
76	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-10 кВ ф. "Васькино" от ПС 220/27,5/10 кВ "Продольная"	10 (10.5)	18,50 2020.07.20	21,46 2020.07.20	В	2,93333333	ТП-4674, ТП-4675, ТП-4676, ТП-Промком в п. Бисерть		5	0	0	4	0	0	0	4	1	65	ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 76-П от 20.07.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
77	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Привокзальная" от ТП-26 п.Бисерть	0.38	20,00 2020.07.20	21,00 2020.07.20	В	1	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Привокзальная" от ТП-26 п.Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	15	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 77-П от 20.07.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
78	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ ф. "Свинокомплекс-1" яч.4 от РП-9	6 (6.3)	06,40 2020.07.21	07,10 2020.07.21	В	0,5	ТП "Запрудный"		4	0	0	3	0	0	0	3	1	60	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 78-П от 21.07.2020 г	3.4.9.1	4.9	0		

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации										Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										23	24	25	26	27	
												в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии				в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии											Сметные сетевые организации и производители
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер иголовой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Дискретное наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное или частичное отключение электроэнергии	ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	СН3 (0,22-1 кВ)	Сметные сетевые организации и производители	Суммарная мощность присоединенных потребителей на конец последнего периода	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, запись в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)		
79	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «КЭС-11» от ПС 110/35/6 кВ «Хромлик» до РП-8	6 (6.3)	10,22 2020.07.23	10,55 2020.07.23	В	0,55	ТП-35 Б,ТП-46, ТП-48, ТП-48А,ТП-59,ТП-60, ТП-61, ТП-63,ТП-69,ТП-ТРЦ	АТС-4	школа №7,д/сад №15,д/сад №19	59	2	4	52	0	0	0	58	1	100	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 79-П от 23.07.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
80	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "БЛПХ" яч.14 от ПС 110/35/6 кВ "Бисерть"	6 (6.3)	11,40 2020.07.23	12,14 2020.07.23	В	0,56666667	ТП-26, ТП-28, ТП-29, ТП-30, ТП-33, ТП-34, ТП-41,ТП-42, ТП-43, ТП-44, ТП-4674, ТП-4675, ТП-4676, ТП-000 БЗМим, ТП-000 "Мега-Инвест", ТП-000 "Монолит", ТП-Котельная-5, ТП-Котельная-7	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург (ТП "Котельная-5", ТП "Котельная-7"), ООО "Мега-Инвест"	38	0	3	33	0	0	5	31	2	1100	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 80-П от 23.07.2020г	3.4.7.4	4.12	1		
81	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф. ввод №1 " РП-13 "яч.7 от РП-10	6 (6.3)	15,35 2020.07.24	16,15 2020.07.24	В	0,66666667	КЛ-6кВ ф. ввод №1 " РП-13 "яч.7 от РП-10	УП "Водоканал"	2	0	1	0	0	0	0	1	1	39	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 81-П от 24.07.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
82	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Волыны" яч.22 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"	6 (6.3)	21,58 2020.07.28	22,50 2020.07.28	В	0,86666667	ВЛ-6 кВ ф. "Волыны" яч.22 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"		1	0	0	0	0	0	0	0	1	150	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 82-П от 28.07.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
83	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.Победы" от ТП-30 п.Бисерть	0.38	07,30 2020.07.29	08,20 2020.07.29	В	0,83333333	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.Победы" от ТП-30 п.Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	15	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 83-П от 29.07.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
84	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ 6 кВ ф. "Базы,Сады" яч.5 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	20,00 2020.07.29	21,00 2020.07.29	В	1	ВЛ 6 кВ ф. "Базы,Сады" яч.5 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"		1	0	0	0	0	0	0	0	1	170	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 84-П от 29.07.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
85	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.Строителей" от ТП-30 п.Бисерть	0.38	10,40 2020.07.30	12,00 2020.07.30	В	1,33333333	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.Строителей" от ТП-30 п.Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	25	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 85-П от 30.07.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
86	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Курья" яч.19 от ПС 110/6 кВ Староуткинская	6 (6.3)	07,32 2020.08.02	13,30 2020.08.02	В	5,96666667	ВЛ-6 кВ ф. "Курья" яч.19 от ПС 110/6 кВ Староуткинская		2	0	0	0	0	0	0	0	2	300	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования №86 П от 02.08.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
87	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф. "ТП-33" от яч. 7 РП-6	6 (6.3)	09,40 2020.08.02	10,20 2020.08.02	В	0,66666667	ТП-33	Школа №1, Лицей №21	14	0	2	12	0	0	0	14	0	95		Акт расследования № 87-П от 02.08.2020г	3.4.8.1	4.4	0		
88	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-35 кВ Билимбай- Очистная	35	20,05 2020.08.02	23,22 2020.08.02	В	3,28333333	ПС 35/6 кВ Билимбай	АТС-4, ПО ЖЖ, Котельная	40	1	2	35	0	0	6	32	2	1600	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 88-П от 02.08.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
89	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ 6 кВ ф. "Базы,Сады" яч.5 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	20,05 2020.08.02	16,59 2020.08.03	В	20,9	ВЛ 6 кВ ф. "Базы,Сады" яч.5 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"		1	0	0	0	0	0	0	0	1	170	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 89-П от 02.08.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
90	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Гора" от яч.12 ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	20,05 2020.08.02	18,55 2020.08.03	В	22,83333333	ТП-ГЛК-1, ТП-ГЛК-2, ТП-13, ТП-Светофор		14	0	0	13	0	0	0	13	1	200	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 90-П от 02.08.2020г	3.4.12.2, 3.4.12.3	4.13	0		
91	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 РП-9 " яч.11 от РП-6	6 (6.3)	20,05 2020.08.02	21,37 2020.08.02	В	1,53333333	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 РП-9 " яч.11 от РП-6		1	0	0	0	0	0	0	0	1	185	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 91-П от 02.08.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
92	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Город" яч.25 от ПС 110/6 кВ "ГПП-1 ПХЗ"	6 (6.3)	00,25 2020.08.03	01,10 2020.08.03	В	0,75	ВЛ-6 кВ ф. "Город" яч.25 от ПС 110/6 кВ "ГПП-1 ПХЗ"		1	0	0	0	0	0	0	0	1	20	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 92-П от 03.08.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
93	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ яч. 8 ф. «Усадьба совхоза» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть»	6 (6.3)	02,56 2020.08.04	10,21 2020.08.04	В	7,41666667	ТП-4643 Коллективный сад , ТП-4691 Резерв Больницы в п.Бисерть	Бисертская городская больница	6	0	1	4	3	0	0	4	2	75	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 94-П от 04.08.2020г	3.4.7.4	4.13	1		
94	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ ф. "Свинокомплекс-1 " яч.4 от РП-9	6 (6.3)	04,05 2020.08.04	11,55 2020.08.04	В	7,83333333	ТП "Запрудный		4	0	0	3	0	0	0	3	1	60	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 93-П от 04.08.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
95	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-0,4 кВ ф. 16 "Ул. Вайнера 7А-Ул. Строителей 6А" от ТП-37	0.38	21,15 2020.08.04	00,45 2020.08.05	В	3,5	КЛ-0,4 кВ ф. 16 "Ул. Вайнера 7А-Ул. Строителей 6А" от ТП-37		3	0	0	3	0	0	0	3	0	25		Акт расследования № 95-П от 04.08.2020г	3.4.7.4	4.12	1		
96	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «ввод №2 РП-10» от яч.21 ПС -18 НТЗ	6 (6.3)	13,56 2020.08.05	14,33 2020.08.05	В	0,61666667	ТП-37,ТП-38, РП-13 (Т-2), ТП-12А	д/сад №25, д/сад №46, "Стройинтерьер", ООО "Лица", ППМУП "Водоканал"	55	0	5	49	0	0	0	54	1	250	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 96-П от 05.08.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации										Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										23	24	25	26	27	
												в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии												21
ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Сметные сетевые организации и производители	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединения потребителей	в отношении которых произошло			в отношении которых произошло				21	22	23	24	25	26	27				
ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Сметные сетевые организации и производители	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединения потребителей	в отношении которых произошло			в отношении которых произошло											21	22	23	24
97	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-110/10кВ «Сабик» ф. «СУЗ»	110	08,41 2020.08.07	09,25 2020.08.07	В	0,73333333	ПС-110/6кВ «Староуткинская»			4	0	0	1	1	0	0	0	3	6430	ОАО «РЖД» - СП "Трансэнерго" - Свердловская дирекция по энергообеспечению (Свердловская обл. г. Екатеринбург); АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г. Екатеринбург)	Акт расследования № 97-П от 07.08.2020 г				
98	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ яч. 6 ф. «Сельэлектро» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть»	6 (6.3)	20,43 2020.08.07	20,59 2020.08.07	В	0,26666667	ТП-4643 Коллективный сад , ТП-4691 Резерв Больницы в п.Бисерть		Бисертьская городская больница	4	0	1	0	0	0	2	2	75	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г. Екатеринбург)	Акт расследования № 98-П от 07.08.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
99	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ яч. 6 ф. «Сельэлектро» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть»	6 (6.3)	21,06 2020.08.07	01,00 2020.08.08	В	3,9	ТП-4643 Коллективный сад , ТП-4691 Резерв Больницы в п.Бисерть		Бисертьская городская больница	4	0	1	1	0	0	2	2	75	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г. Екатеринбург)	Акт расследования № 100-П от 07.08.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
100	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф.№ 10 «Посёлок» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть»	6 (6.3)	21,07 2020.08.07	09,30 2020.08.08	В	12,38333333	ТП-1,ТП-2,ТП-3, ТП-14,ТП-16,ТП-18,ТП-19,ТП-23, ТП-ДСУ-1, ТП-школа-1 п.Бисерть	маг."Верный"		36	0	1	34	0	0	0	35	1	150	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г. Екатеринбург)	Акт расследования № 99-П от 07.08.2020г	3.4.12.2, 3.4.12.3	4.12	0	
101	Первоуральский РКЭС	ТП	ТП-26 в п.Бисерть	6 (6.3)	22,50 2020.08.07	10,10 2020.08.08	В	11,33333333	ТП-26 в п.Бисерть			6	0	0	5	0	0	5	1	25	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 101-П от 07.08.2020г	3.4.12.2, 3.4.12.3	4.12	0		
102	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Волыны" яч.22 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"	6 (6.3)	00,05 2020.08.08	07,09 2020.08.08	В	7,06666667	ВЛ-6 кВ ф. "Волыны" яч.22 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"			1	0	0	0	0	0	0	1	150	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 102-П от 08.08.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
103	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Завод-2" яч.21 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"	6 (6.3)	00,17 2020.08.08	11,15 2020.08.08	В	10,96666667	ВЛ-6 кВ ф. "Завод-2" яч.21 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"			1	0	0	1	0	1	0	0	30		Акт расследования № 103-П от 08.08.2020г	3.4.9.3	4.21	0		
104	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Вересовка" яч.27 от ПС 35/6 кВ БКУ	6 (6.3)	03,55 2020.08.08	12,20 2020.08.08	В	8,41666667	ТП-ППСМ-1, ТП-ППСМ-2, ТП-"Союзтехносталь"			7	0	0	6	0	0	6	1	100	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 104-П от 08.08.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
105	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Вторчермет" от ТП-29 п.Бисерть	0.38	09,45 2020.08.08	11,35 2020.08.08	В	1,83333333	ВЛ-0,4 кВ ф. "Вторчермет" от ТП-29 п.Бисерть			1	0	0	0	0	0	0	1	25	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 105-П от 08.08.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
106	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф.2 ТП-91-А яч.19 от ПС.35/6кВ Очистная	6 (6.3)	07,35 2020.08.12	07,55 2020.08.12	В	0,33333333	ТП-Дрыгин, 2СШ 6кВ			2	0	0	2	0	0	2	0	10		Акт расследования № 106-П от 12.08.2020 г	3.4.7.4	4.12	1		
107	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ 6 кВ ф. "Завод-2" яч.21 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"	6 (6.3)	16,44 2020.08.12	21,05 2020.08.13	В	28,35	ВЛ 6 кВ ф. "Завод-2" яч.21 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"			1	0	0	1	0	1	0	0	75		Акт расследования № 107-П от 12.08.2020 г	3.4.9.3	4.21	0		
108	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф.2 РП-12 от ПС 35/6кВ "Очистная"	6 (6.3)	04,35 2020.08.16	05,20 2020.08.16	В	0,75	КЛ-6 кВ ф.2 РП-12 от ПС 35/6кВ "Очистная"			2	0	0	1	0	1	0	1	20	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 108-П от 16.08.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
109	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф.2 РП-12 от ПС 35/6кВ "Очистная"	6 (6.3)	17,39 2020.08.16	18,35 2020.08.16	В	0,93333333	КЛ-6 кВ ф.2 РП-12 от ПС 35/6кВ "Очистная"			2	0	0	1	0	1	0	1	20	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 109-П от 16.08.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
110	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф."КЭС-31" от ПС 110/35/6 кВ "Хромлик"	6 (6.3)	17,49 2020.08.20	18,34 2020.08.20	В	0,75	КЛ-6 кВ ф."КЭС-31" от ПС 110/35/6 кВ "Хромлик"			1	0	0	0	0	0	0	1	700	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №110-П от 20.08.2020	3.4.7.4	4.12	1		
111	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ яч. 8 ф. «Усадьба совхоза» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть»	6 (6.3)	12,46 2020.08.22	14,44 2020.08.22	В	1,96666667	ТП-4643 Коллективный сад , ТП-4691 Резерв Больницы в п.Бисерть		Бисертьская городская больница	6	0	1	3	0	0	4	2	75	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г. Екатеринбург)	Акт расследования № 111-П от 22.08.2020г	3.4.9.1	4.21	0		
112	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "КЭС-27" от ПС 110/35/6 кВ "Хромлик"	6 (6.3)	08,25 2020.08.23	16,36 2020.08.24	В	32,183	ТП-122, ТП-АТФ-8, ТП-Гараж, ТП-Миконекс-1, ТП-Миконекс-2, ТП-Миконекс-3			34	0	0	33	0	0	33	1	75	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 112-П от 23.08.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
113	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 РП-9 " яч.11 от РП-6	6 (6.3)	01,36 2020.08.24	03,42 2020.08.24	В	2,1	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 РП-9 " яч.11 от РП-6			2	0	0	1	0	1	0	1	95	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №113-П от 24.08.2020	3.4.9.1	4.21	0		
114	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «ввод №1 РП-10» от яч.4 ПС -18 НТЗ	6 (6.3)	10,24 2020.08.24	12,33 2020.08.24	В	2,15	ТП-39, ТП-40, ТП-ВММ, РП-13(ввод №1)		ППМУП "Водоканал" - 2 точки	34	0	2	31	0	0	33	1	115	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №114-П от 24.08.2020 г	3.4.7.4	4.12	1		
115	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «ТП-36, ТП-34» яч. 12 от РП-1	6 (6.3)	15,21 2020.08.27	16,45 2020.08.27	В	1,4	ТП-34А, ТП-Вещевой рынок	ООО Торговое предприятие "Кировский"- 2 точки		6	0	2	3	0	0	5	1	55	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 115-П от 27.08.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		
116	Первоуральский РКЭС	ТП	ТП-25 в п.Бисерть	6 (6.3)	23,30 2020.08.29	11,55 2020.08.30	В	12,41666667	ТП-25 в п.Бисерть			1	0	0	1	0	0	1	0	55		Акт расследования № 116-П от 29.08.2020 г	3.4.14	4.21	1		
117	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-0,4 кВ ф. 6 "Ул. Строителей 6,8,8А" от ТП-38	0.38	19,20 2020.09.01	19,45 2020.09.01	В	0,41666667	КЛ-0,4 кВ ф. 6 "Ул. Строителей 6,8,8А" от ТП-38			1	0	0	1	0	0	1	0	32		Акт расследования № 117-П от 01.09.2020 г	3.4.9.3	4.21	0		
118	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Гора" от яч.12 ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	11,00 2020.09.02	13,42 2020.09.02	В	2,7	ТП-ГЛК-1, ТП-ГЛК-2, ТП-13, ТП-Светофор			14	0	0	13	0	0	13	1	150	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 118-П от 02.09.2020 г	3.4.9.1	4.21	0		

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации										Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										23	24	25	26	27	
												в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии												21
1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	СН3 (0,22-1 кВ)	Сметные сетевые организации и производители	Суммарная мощность на присоединения потребителей																			
119	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ ф. "Свинокомплекс-1" яч.4 от РП-9	6 (6.3)	11,05 2020.09.02	17,35 2020.09.02	В	6,5	ТП "Запрудный			4	0	0	3	0	0	0	3	1	60	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 119-П от 02.09.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
120	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф.2 РП-12 от ПС 35/6кВ "Очистная"	6 (6.3)	11,05 2020.09.02	13,50 2020.09.02	В	2,75	КЛ-6 кВ ф.2 РП-12 от ПС 35/6кВ "Очистная"			2	0	0	1	0	0	1	0	1	40	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 120-П от 02.09.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
121	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "1-й Оборотный" яч.16 ПС 110/6 кВ ГПП-1 ПХЗ	6 (6.3)	11,30 2020.09.02	14,30 2020.09.02	В	3	ВЛ-6 кВ ф. "1-й Оборотный" яч.16 ПС 110/6 кВ ГПП-1 ПХЗ			1	0	0	1	0	0	1	0	0	15		Акт расследования № 121-П от 02.09.2020 г	3.4.9.3	4.21	0	
122	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ ф. "Свинокомплекс-1" яч.4 от РП-9	6 (6.3)	13,44 2020.09.06	14,18 2020.09.06	В	0,56666667	ТП "Запрудный			4	0	0	3	0	0	0	3	1	60	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 122-П от 06.09.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
123	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «КЭС-11» от ПС 110/35/6 кВ «Хромпик» до РП-8	6 (6.3)	10,44 2020.09.07	11,09 2020.09.07	В	0,41666667	ТП-46, ТП-48, ТП-59, ТП-60, ТП-61, ТП-63, ТП-69	АТС-4, школа №7, школа №1, д/сад №15, д/сад №19		48	1	4	42	0	0	2	45	1	100	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 123-П от 07.09.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
124	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ ф. "Свинокомплекс-1" яч.4 от РП-9	6 (6.3)	18,00 2020.09.07	18,43 2020.09.07	В	0,71666667	ТП "Запрудный			4	0	0	3	0	0	0	3	1	60	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 124-П от 07.09.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
125	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ ф. "Свинокомплекс-1" яч.4 от РП-9	6 (6.3)	11,25 2020.09.10	14,40 2020.09.10	В	3,25	ТП "Запрудный			4	0	0	3	0	0	0	3	1	60	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 125-П от 10.09.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
126	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-0,4 кВ ф. "Ул.Победы" от ТП-31 п.Бисерть	0.38	16,15 2020.09.19	17,00 2020.09.19	В	0,75	КЛ-0,4 кВ ф. "Ул.Победы" от ТП-31 п.Бисерть			1	0	0	0	0	0	0	0	1	10	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 126-П от 19.09.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
127	Первоуральский РКЭС	ТП	ТП-25 в п.Бисерть	6 (6.3)	17,35 2020.09.20	18,05 2020.09.20	В	0,5	ТП-25 в п.Бисерть			1	0	0	1	0	0	0	1	0	55		Акт расследования № 127-П от 20.09.2020 г	3.4.9.3	4.21	0	
128	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-0,4 кВ ф.6 Строителей 8а,8,6,6а от ТП-38	0.38	18,48 2020.09.22	19,23 2020.09.22	В	0,58333333	КЛ-0,4 кВ ф.9 ж.д. ул. Строителей 8,8а,6,6а			1	0	0	1	0	0	0	1	0	15		Акт расследования № 128-П от 22.09.2020 г	3.4.9.3	4.9	0	
129	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-35 кВ Билимбай- Очистная	35	00,00 2020.09.24	00,53 2020.09.24	В	0,88333333	ПС 35/6 кВ Билимбай	АТС-4	ПО ЖЖК Котельная	40	1	2	35	0	0	6	32	2	1600	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 129-П от 24.09.2020г	3.4.9.1	4.21	0	
130	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 РП-6" от ПС 110/6 кВ ГПП-1 НТЗ	6 (6.3)	13,54 2020.10.02	14,34 2020.10.02	В	0,66666667	ТП-41, ТП-42			42	0	0	41	0	0	0	41	1	155	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 130-П от 02.10.2020г	3.4.9.1	4.21	0	
131	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ 6 кВ ф. "Завод-2" яч.21 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"	6 (6.3)	12,48 2020.10.16	10,56 2020.10.17	В	22,13333333	ВЛ 6 кВ ф. "Завод-2" яч.21 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"			1	0	0	1	0	0	1	0	0	75		Акт расследования № 131-П от 16.10.2020 г	3.4.9.3	4.21	0	
132	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ 6 кВ ф. "ЛПХ" яч.18 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"	6 (6.3)	15,18 2020.10.16	15,52 2020.10.16	В	0,56666667	ВЛ 6 кВ ф. "ЛПХ" яч.18 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"			1	0	0	0	0	0	0	1	0	90	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 132-П от 16.10.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
133	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ ф. "Свинокомплекс-1" яч.4 от РП-9	6 (6.3)	16,50 2020.10.16	17,45 2020.10.16	В	0,91666667	ТП "Запрудный			61	0	0	60	0	0	0	60	1	60	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 133-П от 16.10.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
134	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-110 кВ «Сабик» ф. «СУЗ»	110	15,33 2020.10.21	17,25 2020.10.21	В	1,86666667	ПС 110/6 кВ "Староуткинская"			4	0	0	1	1	0	0	0	3	6430	ОАО «РЖД» - СП "Трансэнерго" - Свердловская дирекция по энергообеспечению (Свердловская обл. г. Екатеринбург); АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 134-П от 21.10.2020 г	3.4.14	4.21	1	
135	Первоуральский РКЭС	КВЛ	КВЛ-6 кВ "Питьевой водовод -1" от яч.7 РП-10 до РП-13	6 (6.3)	14,37 2020.10.22	14,50 2020.10.22	В	0,21666667	РП-13, Т-1			1	0	1	0	0	0	0	1	0	75	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 135-П от 22.10.2020 г	3.4.4	4.4	1	
136	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф. ТП-46 яч.2 от РП-8	6 (6.3)	09,25 2020.11.01	09,52 2020.11.01	В	0,45	ТП-35Б			2	0	0	2	0	0	0	2	0	45	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №136-П от 01.11.2020 г	3.4.7.4	4.12	1	
137	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. «Регул» яч.22 от ПС 110/35/6 кВ ГПП-ФНТЗ	6 (6.3)	09,25 2020.11.01	09,32 2020.11.01	В	0,11666667	ТП-109А			3	0	0	2	0	0	0	2	1	50	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №137-П от 01.11.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
138	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «КЭС-8» от ПС 110/35/6 кВ «Хромпик» до РП-8	6 (6.3)	03,52 2020.11.05	04,33 2020.11.05	В	0,68333333	ТП-45, ТП-49, ТП-58, ТП-62, ТП-65, ТП-64		д/сад №20, д/сад №33, д/сад №43, "Азиатско-Тихоокеанский" банк.-	81	0	4	76	0	0	0	80	1	1868	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 138 -П от 05.11.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
139	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ТП-60 - ТП-69	6 (6.3)	03,52 2020.11.05	05,29 2020.11.05	В	1,61666667	ТП-69			8	0	0	8	0	0	0	8	0	105		Акт расследования № 139-П от 05.11.2020 г	3.4.14	4.21	1	
140	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ ф. «Регул» яч.22 от ПС 110/35/6 кВ ГПП-ФНТЗ	6 (6.3)	22,39 2020.11.08	22,41 2020.11.08	В	0,03333333	ТП-109-А			4	0	0	3	0	0	0	3	1	50	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 140-П от 08.11.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
141	Первоуральский РКЭС	ТП	ТП-64	6 (6.3)	15,06 2020.11.15	22,12 2020.11.15	В	7,1	ТП-64		Д/сад №5	17	0	1	16	0	0	0	17	0	50		Акт расследования № 141-П от 15.11.2020 г	3.4.8.5	4.12	0	

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации										Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										23	24	25	26	27	
												в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии												21
ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Сметельские сетевые организации и производители	Суммарная мощность потребителей присоединенных потребителей	Класс напряжения	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
142	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «КЭС-8» от ПС 110/35/6 кВ «Хромпик» до РП-8	6 (6.3)	23,19 2020.11.19	23,40 2020.11.19	В	0,35	ТП-64, ТП-65, ТП-66		д/сад №20, д/сад №33, д/сад №43, "Азиатский" "Тихоокеанский" банк.	81	0	4	76	0	0	0	80	1	868	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 142-П от 19.11.2020 г	3.4.9.1	4.21	0	
143	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-35 кВ Билимбай- Очистная	35	15,59 2020.11.25	16,19 2020.11.25	В	0,33333333	ПС 35/6 кВ Билимбай	АТС-4	ПО ЖИХ Котельная	40	1	2	35	0	0	6	32	2	1600	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 143-П от 25.11.2020 г	3.4.1	4.21	1	
144	Первоуральский РКЭС.	КЛ	КЛ-6кВ ф. «ввод №2 РП-10» от яч.21 ПС -18 НТЗ	6 (6.3)	12,48 2020.12.04	13,50 2020.12.04	В	1,033	ТП-37,ТП-38, РП-13 (Т-2), ТП-12-А	д/сад №25, д/сад №46, "Стройинтерьер", ООО "Лирика", ППМУП "Водоканал"		57	0	5	51	0	0	0	56	1	250	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 144-П от 04.12.2020 г	3.4.7.4	4.12	1	
145	Первоуральский РКЭС.	КЛ	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 РП-9 " яч.11 от РП-6	6 (6.3)	15,31 2020.12.15	15,45 2020.12.15	В	0,233	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 РП-9 " яч.11 от РП-6			2	0	0	1	0	0	1	0	1	185	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №145-П от 15.12.2020	3.4.9.1	4.21	0	
146	Первоуральский РКЭС.	КЛ	КЛ-6 кВ ф. "Ввод 2 ТП-21" от яч.9 ПС 35/6 кВ "Паланинская"	6 (6.3)	12,50 2020.12.30	15,34 2020.12.30	В	2,73	ТП-87Б, ТП "Храм", ТП-16В			3	0	2	0	0	0	0	2	1	250	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 148-П от 30.12.2020	3.4.8.5	4.12	0	
147	Первоуральский РКЭС.	ВЛ	ВЛ-110 кВ "СУГРЭС - Хромпик-1"	110	11,59 2020.12.20	12,36 2020.12.20	В	0,617	ПС 110/6 кВ "ТП-2 ПХЗ", РП-Промышленная, ТП-Изол, ТП-Промтех	ОАО "Уральский трубный завод", ООО "Полипласт-УралСиб", ООО "Промтех", ООО ЭКМЗ "Техно-Изол"	ОАО "Русский хром 1915"	22	0	17	4	0	0	18	3	1	1370	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования №146-П от 20.12.2020	3.4.9.1	4.21	0	
148	Первоуральский РКЭС.	ТП	ТП-59 1 СШ 0,4 кВ	0.38	09,10 2020.12.31	09,35 2020.12.31	В	0,417	ТП-59 1 СШ 0,4 кВ			5	0	0	5	0	0	0	5	0	52		Акт расследования № 149-П от 31.12.2020	3.4.9.3	4.21	0	
149	Первоуральский РКЭС.	ВЛ	ВЛ-6кВ ф. "Свинокомплекс-1 " яч.4 от РП-9	6 (6.3)	14,50 2020.12.26	16,16 2020.12.26	В	1,433	ТП "Запрудный			61	0	0	60	0	0	0	60	1	60	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №147-П от 26.12.2021	3.4.9.1	4.21	0	

Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)