

АО «Горэлектросеть»

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации													Перечень смежных сетевых организаций, запущенных прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										23		24	25	26	27
												в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии												
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электрической энергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Смежные сетевые организации и проводители суммарной общей фактической нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях услуг электросетевой организации	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)				
1	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "ТП-46 " яч.2 от РП-8	6 (6.3)	04,57 2021.01.01	06,45 2021.01.01	В	1,8	ТП-46, ТП-35Б		3	0	0	2	0	0	2	0	1	85	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 1-П от 01.01.2021	3.4.7.4	4.12	1		
2	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «КЭС-29» от ПС 110/35/6 кВ «Хромлик» до РП-1	6 (6.3)	07,10 2021.01.01	09,45 2021.01.01	В	2,583	ТП-34, ТП-Вещевой рынок		3	0	0	3	0	0	0	3	0	50	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 2-П от 01.01.2021	3.4.9.1	4.21	0		
3	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ ф. "Свинокомплекс-1 " яч.4 от РП-9	6 (6.3)	09,57 2021.01.07	11,37 2021.01.07	В	1,667	ТП "Запрудный		61	0	0	60	0	0	0	60	1	60	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 3-П от 07.01.2021	3.4.9.1	4.21	0		
4	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Ввод 1 РП-3" яч.3А от ПС 110/6 кВ "ГПП-2 НТЗ"	6 (6.3)	14,40 2021.01.10	16,35 2021.01.10	В	1,917	ТП-4041 "Лимонов		1	0	0	1	0	0	0	1	0	15		Акт расследования № 4-П от 10.01.2021 г	3.4.9.1	4.21	0		
5	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.2,3 Ключевая" от ТП-8 п.Бисерть	0.38	18,00 2021.01.10	19,05 2021.01.10	В	1,083	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул.2,3 Ключевая" от ТП-8 п.Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	10	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 5-П от 10.01.2021 г	3.4.9.1	4.21	0		
6	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «Ввод №1 РП-10» от яч.4 ПС-18 НТЗ	6 (6.3)	13,55 2021.01.11	14,47 2021.01.11	В	0,867	ТП-39, ТП-40, ТП-ВММ, РП-13 (Т-1)	ППМУП "Водоканал"	23	0	1	21	0	0	0	22	1	294	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ» филиал в г. Первоуральск	Акт расследования №6-П от 11.01.2021 г	3.4.7.4	4.12	1		
7	Первоуральский РКЭС	ТП	ТП-4155 "Уралтермосвар"	6 (6.3)	15,45 2021.01.13	17,05 2021.01.13	В	1,333	ТП-4155 "Уралтермосвар"		1	0	0	1	0	0	0	1	0	20		Акт расследования №7-П от 13.01.2021 г	3.4.12.5	4.12	0		
8	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Город" яч.25 от ПС 110/6 кВ "ГПП-1 ПХЗ"	6 (6.3)	19,22 2021.01.15	20,32 2021.01.15	В	1,167	ВЛ-6 кВ ф. "Город" яч.25 от ПС 110/6 кВ "ГПП-1 ПХЗ"		2	0	0	1	0	0	1	0	1	20	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №8-П от 15.01.2021 г	3.4.7.4	4.10	1		
9	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф. "ТП-87" яч.12 от РП 5	6 (6.3)	19,09 2021.01.20	20,35 2021.01.20	В	1,433	ТП-35 Б		2	0	0	1	0	0	1	0	1	25	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №9-П от 20.01.2021	3.4.9.1	4.21	0		
10	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф. «Ввод 2 ТП-21» от яч.9 ПС 35/6 кВ "Папанинская"	6 (6.3)	20,55 2021.01.20	22,12 2021.01.20	В	1,283	ТП-87Б, ТП "Храм", ТП-35Б	ТЦ "Марс"	4	0	1	2	0	0	0	3	1	250	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 10-П от 20.01.2021	3.4.7.4	4.12	1		
11	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф.№ 10 «Посёлок» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть»	6 (6.3)	13,30 2021.01.28	13,49 2021.01.28	В	0,317	ТП-1,ТП-2,ТП-3, ТП-14,ТП-16,ТП-18,ТП-19,ТП-23, ТП-ДСУ-1, ТП-школа-1 п.Бисерть	маг."Верный"	36	0	1	34	0	0	0	35	1	150	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 11-П от 28.01.2021г	3.4.8.2	4.4	0		
12	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "ввод 2 ТП-21" яч.9 ПС Папанинская	6 (6.3)	12,20 2021.02.01	13,55 2021.02.01	В	1,58333333	ТП-81Б 2 СШ, ТП-21 А		3	0	0	2	0	0	1	1	1	85	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 12-П от 01.02.2021	3.4.9.1	4.21	0		
13	Первоуральский РКЭС	ТП	ТП-25 в п.Бисерть	6 (6.3)	08,10 2021.02.02	09,00 2021.02.02	В	0,83333333	ТП-25 в п.Бисерть		1	0	0	1	0	0	0	1	0	55		Акт расследования № 13-П от 01.02.2021 г	3.4.7.4	4.12	1		
14	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "ТП-46 " яч.2 от РП-8	6 (6.3)	11,17 2021.02.03	13,07 2021.02.03	В	1,83333333	ТП-46, ТП-35Б		3	0	0	2	0	0	2	0	1	85	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 14-П от 03.02.2021г	3.4.7.4	4.12	1		
15	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «КЭС-11» от ПС 110/35/6 кВ «Хромлик» до РП-8	6 (6.3)	11,50 2021.02.03	12,20 2021.02.03	В	0,5	ТП-48, ТП-48А,ТП-59,ТП-60, ТП-61,ТП-63,ТП-69,ТП-ТРЦ	АТС-4	57	2	4	50	0	0	0	56	1	130	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 15-П от 03.02.2021 г	3.4.9.1	4.21	0		
16	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "КЭС-27" от ПС 110/35/6 кВ "Хромлик"	6 (6.3)	14,19 2021.02.03	01,49 2021.02.04	В	11,5	ТП-122, ТП-АТП-8, ТП-Гараж, ТП 1 Миконекс, ТП-2 Миконекс		34	0	0	33	0	0	0	33	1	75	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 16-П от 03.02.2021 г	3.4.9.1	4.21	0		
17	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «КЭС-8» от ПС 110/35/6 кВ «Хромлик» до РП-8	6 (6.3)	16,37 2021.02.15	17,20 2021.02.15	В	0,71666667	ТП-45,ТП-49,ТП-58,ТП-62, ТП-65, ТП-64	д/сад №20, д/сад №33, д/сад №43, "Азиатск о-Тихоокеанский"банк.-	81	0	4	76	0	0	0	80	1	768	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 17-П от 15.02.2021 г	3.4.9.1	4.21	0		
18	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ от РП-2 ф. "ТП-36 Б" яч.13	6 (6.3)	23,10 2021.02.17	00,15 2021.02.18	В	1,08333333	ТП "Вещевой рынок		2	0	0	1	0	0	1	0	1	15	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №18-П от 17.02.2021 г	3.4.9.1	4.21	0		
19	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Советская,Октябрьская", от ПС 35/6кВ Билимбай	0.38	09,45 2021.02.24	10,35 2021.02.24	В	0,83333333	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Советская,Октябрьская", от ПС 35/6кВ Билимбай		3	0	0	2	0	0	0	2	1	25	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №19-П от 23.02.2021 г	3.4.9.1	4.21	0		
20	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Советская,Октябрьская", от ПС 35/6кВ Билимбай	0.38	12,25 2021.02.24	14,10 2021.02.24	В	1,75	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Советская,Октябрьская", от ПС 35/6кВ Билимбай		3	0	0	2	0	0	0	2	1	25	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №20-П от 24.02.2021 г	3.4.9.1	4.21	0		
21	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "ТП-104 " яч.11 от РП-Промышленная	6 (6.3)	15,05 2021.02.24	15,30 2021.02.24	В	0,41666667	ТП-104		2	0	0	1	0	0	1	0	1	30	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №21-П от 24.02.2021 г	3.4.9.1	4.21	0		
22	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф. "Металлпласт" яч.21 от ПС 110/6 кВ «ГПП-2 ПХЗ»	6 (6.3)	18,05 2021.02.24	19,05 2021.02.24	В	1	ТП "Металлпласт		1	0	0	1	0	0	1	0	0	75		Акт расследования №22-П от 24.02.2021 г	3.4.9.3	4.21	0		
23	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Советская,Октябрьская", от ПС 35/6кВ Билимбай	0.38	23,35 2021.02.24	23,50 2021.02.24	В	0,25	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Советская,Октябрьская", от ПС 35/6кВ Билимбай		3	0	0	2	0	0	0	2	1	25	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №23-П от 24.02.2021 г	3.4.9.1	4.21	0		

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Перечень сетей, в которых произошло прекращение передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										23	24	25	26	27
												в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии											
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Декларированное наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электрической энергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, МЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии (наименование организации)	ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Сельские сетевые организации и производители	Перечень сетей, в которых произошло прекращение передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)		
24	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 РП-9" яч.11, КЛ-6кВ ф. "Ввод № 1 РП-9" яч.6 от РП-6	6 (6.3)	17,05 2021.03.01	18,55 2021.03.01	В	1,83333333	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 РП-9" яч.11		1	0	0	0	0	0	0	0	1	65	АО «Облкоммунаэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 24-П от 01.03.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
25	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 1 РП-9" яч.6 от РП-6	6 (6.3)	17,35 2021.03.01	19,00 2021.03.01	В	1,41666667	ТП - Запрудный		61	0	0	60	0	0	0	60	1	95	АО «Облкоммунаэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 25-П от 01.03.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
26	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "КЭС-27" от ПС 110/35/6 кВ "Хромлик"	6 (6.3)	14,37 2021.03.02	00,48 2021.03.03	В	10,18333333	ТП-122, ТП-АТП-8, ТП-Гараж, ТП 1 Миконекс, ТП-2 Миконекс, ТП 3 Миконекс		7	0	0	7	0	0	0	7	0	75	АО «Облкоммунаэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 26-П от 02.03.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
27	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "КЭС-27" от ПС 110/35/6 кВ "Хромлик"	6 (6.3)	09,19 2021.03.03	09,52 2021.03.03	В	0,55	ТП-122, ТП-АТП-8, ТП-Гараж, ТП 1 Миконекс, ТП-2 Миконекс, ТП 3 Миконекс		7	0	0	7	0	0	0	7	0	75	АО «Облкоммунаэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 27-П от 03.03.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
28	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "Ввод №1 РП-10" от яч.4 ПС-18 НТЗ	6 (6.3)	11,22 2021.03.15	12,28 2021.03.15	В	1,1	ТП-39, ТП-40, ТП-ВММ, РП-13 (Т-1, Т-2)	ПММУП "Водоканал"-2 точки	45	0	2	42	0	0	0	44	1	255	АО «Облкоммунаэнерго», г. Екатеринбург; АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ» филиал в г. Первоуральск	Акт расследования №28-П от 15.03.2021	3.4.7.4	4.12	1	
29	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. 40 лет Октября низ" от ТП-6 п.Бисерть	0.38	17,15 2021.03.18	18,30 2021.03.18	В	1,25	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. 40 лет Октября низ" от ТП-6 п.Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	35	АО «Облкоммунаэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №29-П от 18.03.2021	3.4.9.1	4.21	0	
30	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Мартьяново" яч.17 от ПС 110/6 кВ Староуткинская	6 (6.3)	11,12 2021.03.20	12,00 2021.03.20	В	0,8	ВЛ-6 кВ ф. "Мартьяново" яч.17 от ПС 110/6 кВ Староуткинская		1	0	0	0	0	0	0	0	1	150	ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г. Екатеринбург)	Акт расследования №30-П от 20.03.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
31	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,38 кВ ф. "Ул. Трактовая" от ТП-9 п.Бисерть	0.38	22,20 2021.03.23	23,00 2021.03.23	В	0,66666667	ВЛ-0,38 кВ ф. "Ул. Трактовая" от ТП-9 п.Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	25	АО «Облкоммунаэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №31-П от 23.03.2021	3.4.9.1	4.21	0	
32	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. № 10 «Посёлок» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть»	6 (6.3)	01,00 2021.03.29	06,45 2021.03.29	В	5,75	ТП-1,ТП-2,ТП-3, ТП-14,ТП-16,ТП-18,ТП-19,ТП-23, ТП-ДСУ-1, ТП-школа-1 п.Бисерть	ООО "Перспектива" магазин "Верный"; МУП ЖКУ - "Новые очистные сооружения"	8	0	2	5	0	0	2	5	1	150	АО «Облкоммунаэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 32-П от 29.03.2021г	3.4.9.3	4.21	0	
33	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ 6 кВ ф. "ЛПХ" яч.18 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"	6 (6.3)	14,14 2021.03.31	16,48 2021.03.31	В	2,56666667	ВЛ 6 кВ ф. "ЛПХ" яч.18 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"		1	0	0	0	0	0	0	0	1	90	АО «Облкоммунаэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 33-П от 31.03.2021г	3.4.9.1	4.21	0	
34	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Малышева" от ТП-1 п.Бисерть	0.38	08,25 2021.04.02	09,25 2021.04.02	В	1	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Малышева" от ТП-1 п.Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	25	АО «Облкоммунаэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №34-П от 02.04.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
35	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Гостиница" от ТП-26 п.Бисерть	0.38	10,50 2021.04.05	13,10 2021.04.05	В	2,33333333	ВЛ-0,4 кВ ф. "Гостиница" от ТП-26 п.Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	25	АО «Облкоммунаэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №35-П от 05.04.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
36	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "КЭС-27" от ПС 110/35/6 кВ "Хромлик"	6 (6.3)	18,20 2021.04.05	21,49 2021.04.05	В	3,48333333	ТП-122, ТП-АТП-8, ТП-Гараж, ТП 1 Миконекс, ТП-2 Миконекс, ТП 3 Миконекс		7	0	0	7	0	0	0	7	0	55	АО «Облкоммунаэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 36-П от 05.04.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
37	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф. "ТП-ВММ" яч.8 от РП-10	6 (6.3)	10,25 2021.04.09	10,58 2021.04.09	В	0,55	ТП-ВММ		3	0	0	3	0	0	2	1	0	25	АО «Облкоммунаэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 37-П от 09.04.2021 г	3.4.14	4.21	1	
38	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «КЭС-6» от ПС 110/35/6 кВ «Хромлик» до ТП-50	6 (6.3)	06,37 2021.04.12	07,18 2021.04.12	В	0,68333333	ТП-32-А		1	0	0	1	0	0	0	1	0	50	АО «Облкоммунаэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 38-П от 12.04.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
39	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф. "ТП-ВММ" яч.8 от РП-10	6 (6.3)	11,15 2021.04.12	11,33 2021.04.12	В	0,3	ТП-ВММ		3	0	0	3	0	0	2	1	0	25	АО «Облкоммунаэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 39-П от 12.04.2021 г	3.4.14	4.21	1	
40	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Магазин Магнит" от ТП-27 п.Бисерть	0.38	10,13 2021.04.13	10,38 2021.04.13	В	0,41666667	ВЛ-0,4 кВ ф. "Магазин Магнит" от ТП-27 п.Бисерть		1	0	0	1	0	0	0	1	0	20		Акт расследования № 40-П от 13.04.2021 г	3.4.9.3	4.9	0	
41	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "ТП-36 Б" яч.13 от РП-2	6 (6.3)	13,05 2021.04.15	14,28 2021.04.15	В	1,38333333	ТП "Вещевой рынок"		1	0	0	1	0	0	0	1	0	10	АО «Облкоммунаэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 41-П от 15.04.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
42	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 РП-9" яч.11 от РП-6	6 (6.3)	06,20 2021.04.16	06,25 2021.04.16	В	0,08333333	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 РП-9" яч.11 от РП-6		1	0	0	0	0	0	0	0	1	70	АО «Облкоммунаэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 42-П от 16.04.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
43	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. № 10 «Посёлок» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть»	6 (6.3)	08,21 2021.04.17	10,07 2021.04.17	В	1,76666667	ТП-1,ТП-2,ТП-3, ТП-14,ТП-16,ТП-18,ТП-19,ТП-23, ТП-ДСУ-1, ТП-школа-1 п.Бисерть	ООО "Перспектива" магазин "Верный"; МУП ЖКУ - "Новые очистные сооружения"	8	0	2	5	0	0	2	5	1	150	АО «Облкоммунаэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 43-П от 17.04.2021 г	3.4.7.4	4.12	1	
44	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Волены" яч.22 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"	6 (6.3)	08,24 2021.04.21	09,24 2021.04.21	В	1	ВЛ-6 кВ ф. "Волены" яч.22 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"		1	0	0	0	0	0	0	0	1	150	АО «Облкоммунаэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 44-П от 21.04.2021г	3.4.9.1	4.21	0	
45	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «КЭС-25» от ПС 110/35/6 кВ «Хромлик»	6 (6.3)	20,58 2021.04.21	22,20 2021.04.21	В	1,36666667	ТП-Овощебаза 1-4		1	0	0	1	0	0	0	1	0	25	ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г. Екатеринбург); АО «Облкоммунаэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 45-П от 21.04.2021г	3.4.9.1	4.21	0	
46	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "КЭС-23" от ПС 110/35/6 кВ "Хромлик"	6 (6.3)	13,45 2021.04.29	16,32 2021.04.29	В	2,78333333	ТП-35Б, ТП Рынок, ТП-2В		5	0	0	5	0	0	0	5	0	65	АО «Облкоммунаэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 46-П от 29.04.2021г	3.4.9.1	4.21	0	

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации										Перечень сетей, в которых произошло прекращение передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										23	24	25	26	27
												в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии											
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер иголовой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Декларированное наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электрической энергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии потребителями услуг (П, А, В)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии потребителями услуг (П, А, В)	ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Сети сетевых организаций и производители электроэнергии	Перечень сетей, в которых произошло прекращение передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)	
47	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф."Ввод 1 ТП-21" от яч.6 ПС 35/6 кВ "Папанинская"	6 (6.3)	09,20 2021.05.01	10,07 2021.05.01	В	0,78333333	ТП-87Б, ТП "Храм", ТП-16-В	ТЦ "Марс"	4	0	1	2	0	0	3	0	1	100	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 47-П от 01.05.2021 г	3.4.8.5	4.4	0	
48	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "БЛП" яч.14 от ПС 110/35/6 кВ "Бисерть"	6 (6.3)	15,18 2021.05.01	19,28 2021.05.01	В	4,16666667	ТП: 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 41, 42, 43, 44, ТП-Б3Мим), ТП-Мега-Инвест, ТП-Монолит, ТП-ИП Валёк	ООО Мега-Инвест	22	0	1	20	0	4	17	1	200	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 48-П от 01.05.2022г	3.4.7.4	4.12	1		
49	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф."КЭС-17" от ПС 110/35/6 кВ "Хромлик"	6 (6.3)	11,20 2021.05.04	11,50 2021.05.04	В	0,5	КЛ-6 кВ ф."КЭС-17" от ПС 110/35/6 кВ "Хромлик"		1	0	0	0	0	0	0	0	1	400	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 49-П от 04.05.2021 г	3.4.7.4	4.12	1	
50	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «КЭС-8» от ПС 110/35/6 кВ «Хромлик» до РП-8	6 (6.3)	11,25 2021.05.04	11,50 2021.05.04	В	0,41666667	ТП-45,ТП-49,ТП-58,ТП-62, ТП-64, ТП-65,ТП-66, ТП-12А	д/сад №20,д/сад№33,д/сад№43, "Азиатско-Тихоокеанский"банк.-	81	0	4	76	0	0	0	80	1	868	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 50-П от 04.05.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
51	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «Ввод № 2 ТП-12» от яч.3 РП-8	6 (6.3)	10,05 2021.05.06	11,15 2021.05.06	В	1,16666667	КЛ-6кВ ф. «Ввод № 2 ТП-12» от яч.3 РП-8		1	0	0	0	0	0	0	0	1	75	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 51-П от 06.05.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
52	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-110/10кВ «Сабик» ф. «СУЗ»	110	19,20 2021.05.13	20,35 2021.05.13	В	1,25	ПС-110/6кВ «Староуткинская»		4	0	0	2	0	0	2	0	2	4030	ОАО «РЖД» - СП "Трансэнерго" - Свердловская дирекция по энергообеспечению (Свердловская обл. г. Екатеринбург); АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 52-П от 13.05.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
53	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4кВ ф. "Машиностроителей" от ТП-23 п.Бисерть	0.38	11,00 2021.05.16	12,05 2021.05.16	В	1,08333333	ВЛ-0,4кВ ф. "Машиностроителей" от ТП-23 п.Бисерть		1	0	0	1	0	0	0	1	0	15	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 53-П от 16.05.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
54	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «Ввод № 1 РП-Промышленная» от яч.7 РП-1 (ОАО "Уралтрубром"), ф. «Ввод № 2 РП-Промышленная» от яч.26 РП-1 (ОАО "Уралтрубром").	6 (6.3)	10,30 2021.05.24	11,00 2021.05.24	В	0,5	РП -Промышленная		2	0	0	1	0	0	1	0	1	75	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 54-П от 24.05.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
55	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ 6 кВ ф. "Базы,Сады" яч.5 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	15,15 2021.05.24	18,50 2021.05.24	В	3,58333333	ВЛ 6 кВ ф. "Базы,Сады" яч.5 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"		1	0	0	0	0	0	0	0	1	130	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 55-П от 24.05.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
56	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. Горсеть 2 ТП-118 яч.17 от ПС 110/6кВ "ГПП-2 ПХЗ"	6 (6.3)	17,15 2021.05.25	18,03 2021.05.25	В	0,8	КЛ-6кВ ф. Горсеть 2 ТП-118 яч.17 от ПС 110/6кВ "ГПП-2 ПХЗ"		4	0	0	3	0	0	0	3	1	95	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 56-П от 25.05.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
57	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-35 кВ "БКУ - Битимка"	35	00,55 2021.05.26	04,17 2021.05.26	В	3,36666667	ТП-ППСМ-1, ТП-ППСМ-2, ТП-"Союзтехностаь", ТП-Завод "АРЗ"		25	0	0	24	0	0	0	24	1	150	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 57-П от 26.05.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
58	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-35 кВ Билимбай- Очистная	35	18,13 2021.05.30	21,42 2021.05.30	В	3,48333333	ПС 35/6 кВ Билимбай	АТС-4	40	1	2	35	0	0	6	32	2	1600	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 58-П от 30.05.2021г	3.4.9.1	4.21	0	
59	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ 6 кВ ф. "ТИМ" яч.6 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	18,13 2021.05.30	09,30 2021.05.31	В	15,28333333	ВЛ 6 кВ ф. "ТИМ" яч.6 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"		1	0	0	1	0	0	1	0	0	45		Акт расследования № 59-П от 30.05.2021г	3.4.9.3	4.21	0	
60	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Гора" от яч.12 ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	18,13 2021.05.30	00,30 2021.05.31	В	6,28333333	ТП-ГЛК-1, ТП-ГЛК-2, ТП-13, ТП-Светофор		14	0	0	13	0	0	0	13	1	200	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 60-П от 30.05.2021г	3.4.9.1	4.21	0	
61	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Гора" от яч.12 ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	12,20 2021.05.31	14,07 2021.05.31	В	1,78333333	ТП-ГЛК-1, ТП-ГЛК-2, ТП-13, ТП-Светофор		14	0	0	13	0	0	0	13	1	200	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 61-П от 31.05.2021г	3.4.9.1	4.21	0	
62	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Гора" от яч.12 ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	19,30 2021.05.31	21,14 2021.05.31	В	1,73333333	ТП-ГЛК-1, ТП-ГЛК-2, ТП-13, ТП-Светофор		14	0	0	13	0	0	0	13	1	200	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 62-П от 31.05.2021г	3.4.9.1	4.21	0	
63	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-0,4кВ ф.1 ТП-33	0.38	08,30 2021.06.01	09,00 2021.06.01	В	0,5	КЛ-0,4кВ ф.1 ТП-33		1	0	0	1	0	0	0	1	0	10		Акт расследования № 63-П от 01.06.2021г	3.4.9.3	4.21	0	
64	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «КЭС-6» от ПС 110/35/6 кВ «Хромлик» до ТП-50	6 (6.3)	04,44 2021.06.02	05,40 2021.06.02	В	0,93333333	ТП-32-А		1	0	0	1	0	0	0	1	0	50	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 64-П от 02.06.2021г	3.4.9.1	4.21	0	
65	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ 6 кВ ф. "Базы,Сады" яч.5 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	10,06 2021.06.03	15,59 2021.06.03	В	5,88333333	ВЛ 6 кВ ф. "Базы,Сады" яч.5 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"		1	0	0	0	0	0	0	0	1	130	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 65-П от 03.06.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
66	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф. ТП-68 от яч.1 РП-6	6 (6.3)	10,45 2021.06.10	11,30 2021.06.10	В	0,75	КЛ-6 кВ ф. ТП-68 от яч.1 РП-6		6	0	0	6	0	0	0	6	0	35		Акт расследования № 66-П от 10.06.2021 г	3.4.8.5	4.12	0	
67	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "ТП-36 Б" от яч.13 РП-2	6 (6.3)	11,05 2021.06.13	12,10 2021.06.13	В	1,08333333	ТП "Вещевой рынок"		3	0	0	2	0	0	0	2	1	15	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 67-П от 13.06.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
68	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 РП-9" яч.11 от РП-6	6 (6.3)	19,50 2021.06.15	20,37 2021.06.15	В	0,78333333	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 РП-9" яч.11 от РП-6		2	0	0	1	0	0	1	0	1	65	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 68-П от 15.06.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Перечень сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										23	24	25	26	27
												в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				в отношении сетевых организаций и производителей суммарной общей фактической нагрузки (мощности) на присоединении потребителей электрической энергии							
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27												
69	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф.№ 10 «Поселок» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть»	6 (6.3)	18,24 2021.06.16	20,19 2021.06.16	В	1,91666667	ТП-1,ТП-2,ТП-3, ТП-14,ТП-16,ТП-18,ТП-19,ТП-23, ТП-ДСУ-1, ТП-школа-1 п.Бисерть	ООО "Перспектива" магазин "Верный"; МУП ЖКУ - "Новые очистные сооружения"		8	0	2	5	0	0	2	5	1	150	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 69-П от 16.06.2021 г	3.4.7.4	4.13	1
70	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ ф. «Карьер» от яч. 15 ПС 110/6кВ «Староуткинская»	6 (6.3)	09,50 2021.06.19	12,48 2021.06.19	В	2,96666667	ВЛ-6кВ ф. «Карьер» от яч. 15 ПС 110/6кВ «Староуткинская»			1	0	0	1	0	0	1	0	0	150		Акт расследования № 70-П от 19.06.2021 г	3.4.9.3	4.21	0
71	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "Ввод 1 ТП-117 " яч.9 от РП-Промышленная	6 (6.3)	14,53 2021.06.19	15,00 2021.06.19	В	0,11666667	КЛ-6кВ ф. "Ввод 1 ТП-117 " яч.9 от РП-Промышленная			1	0	0	0	0	0	0	0	1	55	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 71-П от 19.06.2021 г	3.4.9.1	4.21	0
72	Первоуральский РКЭС	РП	РП-6 2СШ 6кВ	6 (6.3)	06,55 2021.06.20	07,30 2021.06.20	В	0,58333333	ТП-41, ТП-42	д/с №22		48	0	1	46	0	0	1	46	1	80	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 72-П от 20.06.2021 г	3.4.14	4.21	1
73	Первоуральский РКЭС	КВЛ	КВЛ-6 кВ ф. "ТБО" от яч.6 ПС Тепляк ОАО "СУМЗ"	6 (6.3)	12,10 2021.06.20	20,01 2021.06.20	В	7,85	КВЛ-6 кВ ф. "ТБО" от яч.6 ПС Тепляк, ТП-"Завод ТБО			2	0	0	2	0	0	1	1	0	5	ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», г. Ревда	Акт расследования №73-П от 20.06.2021 г	3.4.12.2	4.13	0
74	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Западная" от ТП-5 п.Бисерть	0.38	12,25 2021.06.20	12,45 2021.06.20	В	0,33333333	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Западная" от ТП-5 п.Бисерть			1	0	0	0	0	0	0	0	1	10	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 74-П от 20.06.2021 г	3.4.9.1	4.21	0
75	Первоуральский РКЭС	КВЛ	КВЛ-6 кВ ф. "Поселок" яч.14 от ПС 35/6 кВ Билимбай	6 (6.3)	12,30 2021.06.20	15,40 2021.06.20	В	3,16666667	КВЛ-6 кВ ф. "Поселок" яч.14 от ПС 35/6 кВ Билимбай			3	0	0	1	0	0	1	0	2	350	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург;ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 75-П от 20.06.2021 г	3.4.9.1	4.21	0
76	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Пролетарская" от ТП-23 п.Бисерть	0.38	14,55 2021.06.20	16,00 2021.06.20	В	1,08333333	ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Пролетарская" от ТП-23 п.Бисерть			1	0	0	0	0	0	0	0	1	10	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 76-П от 20.06.2021 г	3.4.9.1	4.21	0
77	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ ф. "Свинокомплекс-1 " яч.4 от РП-9	6 (6.3)	16,00 2021.06.20	18,34 2021.06.20	В	2,56666667	ТП "Запрудный			4	0	0	3	0	0	0	3	1	60	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 77-П от 20.06.2021 г	3.4.9.1	4.21	0
78	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Октябрьская" от ТП-3 п.Бисерть	0.38	16,37 2021.06.20	18,00 2021.06.20	В	1,38333333	ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Октябрьская" от ТП-3 п.Бисерть			1	0	0	0	0	0	0	0	1	10	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 78-П от 20.06.2021 г	3.4.9.1	4.21	0
79	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Мартьяново" яч.17 от ПС 110/6 кВ Староуткинская	6 (6.3)	17,55 2021.06.20	19,04 2021.06.20	В	1,15	ВЛ-6 кВ ф. "Мартьяново" яч.17 от ПС 110/6 кВ Староуткинская			1	0	0	0	0	0	0	0	1	70	ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 79-П от 20.06.2021 г	3.4.9.1	4.21	0
80	Первоуральский РКЭС	КВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Чусовое" яч.25 от ПС 110/6 кВ Староуткинская	6 (6.3)	17,55 2021.06.20	19,04 2021.06.20	В	1,15	ВЛ-6 кВ ф. "Чусовое" яч.25 от ПС 110/6 кВ Староуткинская			1	0	0	0	0	0	0	0	1	120	ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 80-П от 20.06.2021 г	3.4.9.1	4.21	0
81	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Аэродромная" от ТП-31 п.Бисерть	0.38	19,45 2021.06.20	20,30 2021.06.20	В	0,75	ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Аэродромная" от ТП-31 п.Бисерть			1	0	0	0	0	0	0	0	1	15	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 81-П от 20.06.2021 г	3.4.9.1	4.21	0
82	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. ввод №1 " РП-13 "яч.7 от РП-10	6 (6.3)	22,20 2021.06.20	23,34 2021.06.20	В	1,23333333	РП-13 Т-1			2	0	0	1	0	0	0	1	1	45	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 82-П от 20.06.2021г	3.4.9.1	4.21	0
83	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Вересовая" от ТП-23 п.Бисерть	0.38	09,15 2021.06.21	10,50 2021.06.21	В	1,58333333	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Вересовая" от ТП-23 п.Бисерть			1	0	0	0	0	0	0	0	1	10	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 83-П от 21.06.2021г	3.4.9.1	4.21	0
84	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ ф.№ 8 «Усадьба совхоза» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть»	6 (6.3)	15,35 2021.06.26	17,38 2021.06.26	В	2,05	ТП-4643 Коллективный сад , ТП-4691 в п.Бисерть	Бисертская городская больница резерв		5	0	1	3	0	0	0	4	1	45	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург;ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 84-П от 26.06.2021 г	3.4.9.1	4.21	0
85	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ Горсеть ф.2 ТП-118 яч.17 от ПС 110/6 кВ "ГПП-2 ПХЗ	6 (6.3)	15,40 2021.06.26	16,35 2021.06.26	В	0,91666667	КЛ-6кВ Горсеть ф.2 ТП-118 яч.17 от ПС 110/6 кВ "ГПП-2 ПХЗ			4	0	0	3	0	0	0	3	1	180	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 85-П от 26.06.2021 г	3.4.9.1	4.21	0
86	Первоуральский РКЭС	КВЛ	КВЛ-6 кВ ф. "БЗСКИД" от яч.7 ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	19,05 2021.06.26	21,15 2021.06.26	В	2,16666667	КВЛ-6 кВ ф. "БЗСКИД" от яч.7 ПС 35/6 кВ "Билимбай"			2	0	0	1	0	0	1	0	1	300	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 86-П от 26.06.2021 г	3.4.9.1	4.21	0
87	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф."Ввод 2 ТП-21" от яч.9 ПС 35/6 кВ "Папанинская"	6 (6.3)	14,09 2021.06.29	14,40 2021.06.29	В	0,51666667	ТП-87Б 2 С.Ш. 6 кВ, 2 С.Ш. 0,4 кВ, Т-2; ТП-21А	ТП-87Б		3	0	1	1	0	0	1	1	1	50	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 87-П от 29.06.2021 г	3.4.8.5	4.4	0
88	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-110 кВ "Сабик - Староуткинская" от ПС 110/10 кВ "Сабик" ф. "СУЗ"	110	18,23 2021.06.29	18,35 2021.06.29	В	0,2	ПС-110/6кВ «Староуткинская»			4	0	0	2	0	0	2	0	2	4000	ОАО «РЖД» - СП "Трансэнерго" - Свердловская дирекция по энергообеспечению (Свердловская обл. г. Екатеринбург); АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 88-П от 29.06.2021 г	3.4.9.1	4.21	0
89	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ ф. "Свинокомплекс-1 " яч.4 от РП-9	6 (6.3)	09,45 2021.06.30	12,26 2021.06.30	В	2,68333333	ТП "Запрудный			61	0	0	60	0	0	0	60	1	60	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 89-П от 30.06.2021 г	3.4.9.1	4.21	0

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										23	24	25	26	27				
												в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии												Смежные сетевые организации и производители		21	22
												1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Смежные сетевые организации и производители	Суммарная фактическая нагрузка (мощности) на присоединениях потребителей										
90	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Курья" яч.19 от ПС 110/6 кВ Староуткинская	6 (6.3)	20,13 2021.07.02	22,05 2021.07.02	В	1,86666667	ВЛ-6 кВ ф. "Курья" яч.19 от ПС 110/6 кВ Староуткинская			2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	200	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 90-П от 02.07.2021 г	3.4.9.1	4.21	0			
91	Первоуральский РКЭС	КВЛ	КВЛ-6 кВ ф. "Вольны" яч 22, ф. "ЛПХ" яч.18, ф. "Мартьяново" яч.17, ф. "Чусовое" яч.25 от ПС 110/6 кВ Староуткинская	6 (6.3)	20,35 2021.07.02	22,53 2021.07.02	В	2,3	ВЛ-6 кВ ф. "Вольны" яч 22, ф. "ЛПХ" яч.18, ф. "Мартьяново" яч.17, ф. "Чусовое" яч.25 от ПС 110/6 кВ Староуткинская			2	0	0	0	0	0	0	0	2	200	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 91-П от 02.07.2021 г	3.4.9.1	4.21	0				
92	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Молодежная" от ТП-1 п.Бисерть	0.38	20,50 2021.07.02	21,45 2021.07.02	В	0,91666667	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Молодежная" от ТП-1 п.Бисерть			1	0	0	0	0	0	0	0	1	10	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 92-П от 02.07.2021 г	3.4.9.1	4.21	0				
93	Первоуральский РКЭС	КВЛ	КВЛ-6 кВ ф. "Курья" яч.19 от ПС 110/6 кВ Староуткинская	6 (6.3)	05,50 2021.07.03	05,57 2021.07.03	В	0,11666667	КВЛ-6 кВ ф. "Курья" яч.19 от ПС 110/6 кВ Староуткинская			2	0	0	0	0	0	0	0	2	140	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 93-П от 03.07.2021 г	3.4.9.1	4.21	0				
94	Первоуральский РКЭС	КВЛ	КВЛ-6 кВ ф. "Курья" яч.19 от ПС 110/6 кВ Староуткинская	6 (6.3)	06,45 2021.07.03	10,44 2021.07.03	В	3,98333333	КВЛ-6 кВ ф. "Курья" яч.19 от ПС 110/6 кВ Староуткинская			2	0	0	0	0	0	0	0	2	140	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 94-П от 03.07.2021 г	3.4.9.1	4.21	0				
95	Первоуральский РКЭС	КВЛ	КВЛ-6 кВ ф. "ЛПК" яч.18 от ПС 110/6 кВ Староуткинская	6 (6.3)	09,40 2021.07.03	10,44 2021.07.03	В	1,06666667	КВЛ-6 кВ ф. "ЛПК" яч.18 от ПС 110/6 кВ Староуткинская			1	0	0	0	0	0	0	0	1	120	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 95-П от 03.07.2021 г	3.4.9.1	4.21	0				
96	Первоуральский РКЭС	КВЛ	КВЛ-6кВ ф. «КЭС-11» от ПС 110/35/6 кВ «Хромлик» до РП-8	6 (6.3)	18,15 2021.07.03	18,55 2021.07.03	В	0,66666667	ТП-35 Б,ТП-46, ТП-48,ТП-59,ТП-60, ТП-61,ТП-63,ТП-69	АТС-4	школа №7,д/сад №15,д/сад №19	59	2	4	52	0	0	0	0	58	1	100	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 96-П от 03.07.2021 г	3.4.9.1	4.21	0			
97	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "КЭС-27" от ПС 110/35/6 кВ "Хромлик"	6 (6.3)	18,15 2021.07.03	19,40 2021.07.03	В	1,41666667	ТП-122, ТП-АТП-8, ТП-Гараж, ТП-1 Миконекс, ТП-2 Миконекс			34	0	0	33	0	0	0	0	33	1	75	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 97-П от 03.07.2021 г	3.4.9.1	4.21	0			
98	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Максима Горького" от ТП-4017а п. Первомайский	0.38	06,33 2021.07.06	11,00 2021.07.06	В	4,45	ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Максима Горького" от ТП-4017а п. Первомайский			1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 98-П от 06.07.2021 г	3.4.9.1	4.21	0			
99	Первоуральский РКЭС	КВЛ	КВЛ-6 кВ ф. "Птицефабрика ввод №1" яч.5 от ПС 35/6 кВ Очистная	6 (6.3)	20,35 2021.07.08	22,38 2021.07.08	В	2,05	КВЛ-6 кВ ф. "Птицефабрика ввод №1" яч.5 от ПС 35/6 кВ Очистная			1	0	0	0	0	0	0	0	1	70	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 99-П от 08.07.2021 г	3.4.9.3	4.21	0				
100	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-35кВ Битимка - БКУ ПС 35/6кВ БКУ "	35	06,15 2021.07.10	10,27 2021.07.10	В	4,2	ТП-ППСМ-1, ТП-ППСМ-2, ТП-Союзтехносталь", ТП-Завод "АРЗ		ТП-Завод "АРЗ"	24	0	1	23	0	0	0	24	0	150	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 100-П от 10.07.2021 г	3.4.9.1	4.21	0				
101	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф. "Ввод 1 ТП-21" от яч.6 ПС 35/6 кВ "Паланинская"	6 (6.3)	15,25 2021.07.13	16,10 2021.07.13	В	0,75	ТП-87Б Т-1, ТП-16В		ТЦ МАРС, ТЦ "Мегаполис"	3	0	2	0	0	0	0	2	1	55	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 101-П от 13.07.2021 г	3.4.8.5	4.13	0				
102	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ ф. "Свинокомплекс-1" яч.4 от РП-9	6 (6.3)	09,11 2021.07.15	10,01 2021.07.15	В	0,83333333	ТП "Запрудный"			61	0	0	60	0	0	0	60	1	60	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 102-П от 15.07.2021 г	3.4.9.1	4.21	0				
103	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «Ввод №2 РП-10» от яч.21 ПС -18 НТЗ	6 (6.3)	12,23 2021.07.16	13,50 2021.07.16	В	1,45	ТП-37,ТП-38		д/сад №25, д/сад №46, "Стройинтерьер" - 2 точки	53	0	4	49	0	0	0	53	0	70	ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 103-П от 16.07.2021 г	3.4.9.1	4.21	0				
104	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ от опайки на ТП-1 от ВЛ-6 кВ ф.№ 10 «Посёлок» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть»	6 (6.3)	15,33 2021.07.17	18,10 2021.07.17	В	2,61666667	ТП-1 п.Бисерть			1	0	0	0	0	0	0	0	1	15	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 104-П от 17.07.2021 г	3.4.7.4	4.12	1				
105	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "ТП-35Б" яч.1А от ТП-46	6 (6.3)	16,15 2021.07.21	17,05 2021.07.21	В	0,83333333	ТП-35Б			2	0	0	2	0	0	2	0	0	55	Акт расследования № 105-П от 21.07.2021 г	3.4.7.4	4.12	1					
106	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. 40 л. Октября нечетная" от ТП-6 п.Бисерть	0.38	13,10 2021.07.25	14,30 2021.07.25	В	1,33333333	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. 40 л. Октября нечетная" от ТП-6 п.Бисерть			1	0	0	0	0	0	0	0	1	25	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 106-П от 25.07.2021 г	3.4.9.1	4.21	0				
107	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Чусовое" яч.25 от ПС 110/6 кВ Староуткинская	6 (6.3)	23,38 2021.07.31	08,47 2021.08.01	В	9,15	ВЛ-6 кВ ф. "Чусовое" яч.25 от ПС 110/6 кВ Староуткинская			1	0	0	0	0	0	0	0	1	55	ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 107-П от 31.07.2021 г	3.4.9.1	4.21	0				
108	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ ф. «Регул» яч.22 от ПС 110/35/6 кВ ГПП-ФНТЗ	6 (6.3)	08,44 2021.08.01	13,04 2021.08.01	В	4,333	ТП-109-А			2	0	0	2	0	0	0	2	0	5	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 108-П от 01.08.2021 г	3.4.9.1	4.21	0				
109	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ ф. "Свинокомплекс-1" яч.4 от РП-9	6 (6.3)	13,10 2021.08.02	14,09 2021.08.02	В	0,983	ТП "Запрудный"			60	0	0	60	0	0	0	60	0	55	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 109-П от 02.08.2021 г	3.4.9.1	4.21	0				
110	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-10 кВ ф. "Васькино" от ПС 220/27,5/10 кВ "Продольная"	10 (10.5)	13,11 2021.08.03	14,33 2021.08.03	В	1,367	ТП-4675, ТП-4676, ТП-Промком в п. Бисерть			3	0	0	3	0	0	1	2	0	40	ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 110-П от 03.08.2021 г	3.4.7.4	4.13	1				

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Перечень сетей организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										23	24	25	26	27
												в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии											
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Декретское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителям услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 3-й и 4-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Среднее сетевое	организации и производители суммарной общей фактической нагрузки (мощности) на месте поставки электроэнергии	Перечень сетей организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)
111	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «КЭС-8» от ПС 110/35/6 кВ «Хромлик» до РП-8	6 (6.3)	03,07 2021.08.13	03,45 2021.08.13	В	0,633	ТП-45,ТП-49,ТП-58,ТП-62, ТП-64, ТП-65, ТП-69, ТП-12 (на балансе АО "Облкоммунэнерго")	д/сад №20, д/сад №33, д/сад №43, "Азиатск-о-Тихоокеанский" банк	31	0	4	26	0	0	0	30	1	1868	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 111-П от 13.08.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
112	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф. "ТП-43" от яч.5 РП-6	6 (6.3)	21,41 2021.08.18	23,50 2021.08.18	В	2,15	ТП-43, ТП-44, ТП-44А, ТП-67	ж/д Вайнера 47А, 47Б	18	0	2	15	0	0	0	17	1	80	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 112-П от 18.08.2021 г	3.4.7.4	4.12	1	
113	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «Ввод №1 РП-10» от яч.4 ПС-18 НТЗ	6 (6.3)	17,43 2021.08.23	18,42 2021.08.23	В	0,983	ТП-39, ТП-40, ТП-ВММ, РП-13 (Т-1)	ППМУП "Водоканал"	13	0	1	11	0	0	0	12	1	294	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ» филиал в г. Первоуральск	Акт расследования № 113-П от 23.08.2021 г	3.4.7.4	4.12	1	
114	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ 6 кВ ф. "Базы,Сады" яч.5 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	23,35 2021.08.24	03,00 2021.08.25	В	3,417	ВЛ 6 кВ ф. "Базы,Сады" яч.5 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	130	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 114-П от 24.08.2021 г	3.4.9.1	4.21	0
115	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф. "ТП-44 А" от яч.6 ТП-67	6 (6.3)	01,30 2021.08.26	02,25 2021.08.26	В	0,917	ТП-67	ПАО "Ростелеком"	15	0	1	14	0	0	0	15	0	50		Акт расследования № 115-П от 26.08.2021 г	3.4.14	4.21	1	
116	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф. "ТП-ТРЦ" от яч.8 ТП-63	6 (6.3)	10,55 2021.08.26	12,55 2021.08.26	В	2	КЛ-6 кВ ф. "ТП-ТРЦ" от яч.8 ТП-63		1	0	0	1	0	0	1	0	0	5		Акт расследования № 116-П от 26.08.2021 г	3.4.9.3	4.21	0	
117	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф.№ 16 «Освещение посёлка» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть»	6 (6.3)	14,20 2021.08.26	17,45 2021.08.26	В	3,417	ТП-4,ТП-5,ТП-6, ТП-7,ТП-8,ТП-9,ТП-11,ТП-12,ТП-15,ТП-17,ТП-20,ТП-21,ТП-22,ТП-24,ТП-25,ТП-31, ТП-Мега-Инвест	ООО "Перспектива" маг. "Верный"; ООО "Мега-Инвест"	16	0	2	13	0	0	1	14	1	150	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 117-П от 26.08.2021 г	3.4.12.2	4.13	0	
118	Первоуральский РКЭС	КВЛ	КВЛ-6 кВ ф. "Курья" яч.19 от ПС 110/6 кВ Староуртинская	6 (6.3)	23,45 2021.08.27	03,25 2021.08.28	В	3,667	КВЛ-6 кВ ф. "Курья" яч.19 от ПС 110/6 кВ Староуртинская		1	0	0	0	0	0	0	0	1	95	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 118-П от 27.08.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
119	Первоуральский РКЭС	КВЛ	КВЛ-6 кВ ф. "Курья" яч.19 от ПС 110/6 кВ Староуртинская	6 (6.3)	07,55 2021.08.28	12,35 2021.08.28	В	4,667	КВЛ-6 кВ ф. "Курья" яч.19 от ПС 110/6 кВ Староуртинская		1	0	0	0	0	0	0	0	1	95	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 119-П от 28.08.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
120	Первоуральский РКЭС	КВЛ	КВЛ-6 кВ ф. "ЛПХ" яч.18 от ПС 110/6 кВ Староуртинская	6 (6.3)	11,45 2021.08.28	12,35 2021.08.28	В	0,833	КВЛ-6 кВ ф. "ЛПХ" яч.18 от ПС 110/6 кВ Староуртинская		1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 120-П от 28.08.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
121	Первоуральский РКЭС	ТП	ТП-4010 СШ 0,4 кВ	0.38	15,00 2021.08.31	15,15 2021.08.31	В	0,25	ТП-4010 СШ 0,4 кВ		1	0	0	1	0	0	0	1	0	5	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 121-П от 31.08.2021 г	3.4.7.4	4.13	1	
122	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "АРЗ-1" яч.4 от ПС 35/6 кВ БКУ	6 (6.3)	16,39 2021.09.03	16,56 2021.09.03	В	0,2833333	ТП-АРЗ		2	0	0	2	0	0	0	2	0	95	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 122-П от 03.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
123	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ ф. "Свинокомплекс-1" яч.4 от РП-9	6 (6.3)	19,05 2021.09.03	23,45 2021.09.03	В	4,66666667	ТП "Запрудный"		20	0	0	20	0	0	0	20	0	60	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 123-П от 03.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
124	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ 6 кВ ф. "Базы,Сады" яч.5 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	19,10 2021.09.03	20,40 2021.09.03	В	1,5	ТП-Светофор		2	0	0	1	0	0	0	1	1	125	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 124-П от 03.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
125	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ 6 кВ ф. "Гора" яч.12 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	19,10 2021.09.03	21,10 2021.09.03	В	2	ТП-13, ТП-ГЛК-1, ТП-ГЛК-2		3	0	0	2	0	0	0	2	1	95	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 125-П от 03.09.2021 г	3.4.12.2	4.13	0	
126	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф."Ул. Первомайская" от ТП-2 п.Бисерть	0.38	19,10 2021.09.03	20,20 2021.09.03	В	1,16666667	ВЛ-0,4 кВ ф."Ул. Первомайская" от ТП-2 п.Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	15	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 126-П от 03.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
127	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ 6 кВ ф. "Поселок" яч.14 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	19,50 2021.09.03	22,30 2021.09.03	В	2,66666667	ВЛ 6 кВ ф. "Поселок" яч.14 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"		1	0	0	0	0	0	0	0	1	150	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 127-П от 03.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
128	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф."Ул. 2-я, 3-я Ключевая" от ТП-8 п.Бисерть	0.38	20,45 2021.09.03	21,20 2021.09.03	В	0,58333333	ВЛ-0,4 кВ ф."Ул. 2-я, 3-я Ключевая" от ТП-8 п.Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	10	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 128-П от 03.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
129	Первоуральский РКЭС	ТП	ТП-6 в п.Бисерть	6 (6.3)	20,50 2021.09.03	11,05 2021.09.04	В	14,25	ТП-6 в п.Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	15	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 129-П от 03.09.2021 г	3.4.7.4	4.12	1	
130	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Город" яч.25 от ПС 110/6 кВ "ГПП-1 ПХЗ"	6 (6.3)	22,45 2021.09.03	13,50 2021.09.04	В	15,0833333	ВЛ-6 кВ ф. "Город" яч.25 от ПС 110/6 кВ "ГПП-1 ПХЗ"		1	0	0	0	0	0	0	0	1	25	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 130-П от 03.09.2021 г	3.4.9.1	4.9	0	
131	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "ТП-60" яч.9 от РП-8	6 (6.3)	09,25 2021.09.04	10,41 2021.09.04	В	1,26666667	ТП-60, ТП-69	АТС-4, школа №7, ООО "Альтернативный проект"	13	5	0	8	0	0	0	13	0	85		Акт расследования № 131-П от 04.09.2021 г	3.4.7.4	4.12	1	
132	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ТП-46 - ТП-47	6 (6.3)	09,25 2021.09.04	12,15 2021.09.04	В	2,83333333	КЛ-6кВ ТП-46 - ТП-47		1	0	0	0	0	0	0	0	1	96	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 132-П от 04.09.2021 г	3.4.7.4	4.12	1	
133	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "АРЗ-1" яч.4 от ПС 35/6 кВ БКУ	6 (6.3)	15,40 2021.09.04	17,01 2021.09.04	В	1,35	ТП-АРЗ		2	0	0	2	0	0	0	2	0	95	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 133-П от 04.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации												Перечень сетей, в которых прекращение передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										23	24	25	26	27
												в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				в сетях сетевых организаций и производителей							
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Декларированное наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которого произошло прекращение передачи электрической энергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии (наименование организации)	ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Сети сетевых организаций и производителей	Сети сетевых организаций и производителей	Перечень сетей, в которых прекращение передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)	
134	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Западная" от ТП-5 п.Бисерть	0,38	09,30 2021.09.05	10,20 2021.09.05	В	0,83333333	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Западная" от ТП-5 п.Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	15	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 134-П от 05.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
135	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. № 16 «Освещение посёлка» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть»	6 (6.3)	10,36 2021.09.05	12,26 2021.09.05	В	1,83333333	ТП-4,ТП-5,ТП-6, ТП-7,ТП-8,ТП-9,ТП-11,ТП-12,ТП-15,ТП-17,ТП-20,ТП-21,ТП-22,ТП-24,ТП-25,ТП-31, ТП-Мега-Инвест	ООО "Перспектива" магазин "Верный"; ООО "Стройтехнология"; ООО "Мега-Инвест"	17	0	4	12	0	1	15	1	150	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург;ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 135-П от 05.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0		
136	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ 6 кВ ф. "Базы,Сады" яч.5 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	13,20 2021.09.05	00,20 2021.09.06	В	11	ТП-Светофор		2	0	0	1	0	0	0	1	1	125	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 136-П от 05.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
137	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Куйбышева" от ТП-5 п.Бисерть	0,38	16,00 2021.09.05	16,45 2021.09.05	В	0,75	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Куйбышева" от ТП-5 п.Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	15	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 137-П от 05.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
138	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ 6 кВ ф. "Поселок" яч.14 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	19,16 2021.09.05	19,50 2021.09.05	В	0,56666667	ВЛ 6 кВ ф. "Поселок" яч.14 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"		1	0	0	0	0	0	0	0	1	150	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 138-П от 05.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
139	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Советская,Октябрьская", от ПС 35/6кВ Билимбай	0,38	21,08 2021.09.05	22,51 2021.09.05	В	1,71666667	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Советская,Октябрьская", от ПС 35/6кВ Билимбай		1	0	0	0	0	0	0	0	1	25	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №139-П от 05.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
140	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ 6 кВ ф. "Базы,Сады" яч.5 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	08,36 2021.09.06	15,55 2021.09.06	В	7,31666667	ТП-Светофор		2	0	0	1	0	0	0	1	1	125	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 140-П от 06.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
141	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6 кВ ф. "Ввод 2 ТП-21" от яч.9 ПС 35/6 кВ "Паланинская"	6 (6.3)	10,50 2021.09.06	11,50 2021.09.06	В	1	ТП-87Б (Т-2), ТП-Храм (Т-2)	ТЦ "Марс"	3	0	1	2	0	0	3	0	0	70	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 141-П от 06.09.2021 г	3.4.8.5	4.12	0	
142	Первоуральский РКЭС	ВЛ	Отпайка на ТП-8,11,31 от ВЛ-6 кВ ф. № 16 «Освещение посёлка» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть»	6 (6.3)	09,05 2021.09.07	10,05 2021.09.07	В	1	ТП-8,ТП-11,ТП-31 п. Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	35	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 142-П от 07.09.2021 г	3.4.7.4	4.12	1	
143	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ 6 кВ ф. "Поселок" яч.14 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	16,25 2021.09.09	17,30 2021.09.09	В	1,08333333	ВЛ 6 кВ ф. "Поселок" яч.14 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"		1	0	0	0	0	0	0	0	1	140	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 143-П от 09.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
144	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ 6 кВ ф. "Поселок" яч.14 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	16,15 2021.09.10	20,30 2021.09.10	В	4,25	ВЛ 6 кВ ф. "Поселок" яч.14 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"		1	0	0	0	0	0	0	0	1	140	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 144-П от 10.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
145	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. № 16 «Освещение посёлка» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть»	6 (6.3)	11,15 2021.09.11	11,17 2021.09.11	В	0,03333333	ТП-4,ТП-5,ТП-6, ТП-7,ТП-8,ТП-9,ТП-11,ТП-12,ТП-15,ТП-17,ТП-20,ТП-21,ТП-22,ТП-24,ТП-25,ТП-31, ТП-Мега-Инвест	ООО "Перспектива" магазин "Верный"; ООО "Стройтехнология"; ООО "Мега-Инвест"	17	0	4	12	0	1	15	1	150	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург;ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 145-П от 11.09.2021 г	3.4.14	4.21	1		
146	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. № 16 «Освещение посёлка» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть»	6 (6.3)	13,15 2021.09.11	14,33 2021.09.11	В	1,3	ТП-4,ТП-5,ТП-6, ТП-7,ТП-8,ТП-9,ТП-11,ТП-12,ТП-15,ТП-17,ТП-20,ТП-21,ТП-22,ТП-24,ТП-25,ТП-31, ТП-Мега-Инвест	ООО "Перспектива" магазин "Верный"; ООО "Стройтехнология"; ООО "Мега-Инвест"	17	0	4	12	0	0	1	15	1	150	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург;ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург)	Акт расследования № 146-П от 11.09.2021 г	3.4.12.2	4.12	0	
147	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. «КЭС-29» от ПС 110/35/6 кВ «Хромлик» до РП-1	6 (6.3)	15,35 2021.09.14	19,35 2021.09.14	В	4,000	ТП-34-А, ТП-Вещевой рынок		3	0	0	3	0	0	0	3	0	50	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 147-П от 14.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
148	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ 6 кВ ф. "Гора" яч.12 от ПС 35/6 кВ "Билимбай"	6 (6.3)	12,23 2021.09.15	12,58 2021.09.15	В	0,583	ТП-13, ТП-ГЛК-1, ТП-ГЛК-2		3	0	0	2	0	0	0	2	1	95	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 148-П от 15.09.2021 г	3.4.7.4	4.13	1	
149	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Город" яч.25 от ПС 110/6 кВ "ГПП-1 ПХЗ"	6 (6.3)	15,40 2021.09.15	17,45 2021.09.15	В	2,083	ВЛ-6 кВ ф. "Город" яч.25 от ПС 110/6 кВ "ГПП-1 ПХЗ"		1	0	0	0	0	0	0	0	1	55	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 149-П от 15.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
150	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. «Регул» яч.22 от ПС 110/35/6 кВ ГПП-ФНТЗ	6 (6.3)	13,22 2021.09.20	13,59 2021.09.20	В	0,617	ТП-109А		2	0	0	2	0	0	0	2	0	5	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №150-П от 20.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
151	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ 6 кВ ф. "ЛПК" яч.18 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"	6 (6.3)	07,53 2021.09.24	09,30 2021.09.24	В	1,617	ВЛ 6 кВ ф. "ЛПК" яч.18 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская"		1	0	0	0	0	0	0	0	1	90	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №151-П от 24.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
152	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6кВ ф. "Свинокомплекс-1" яч.4 от РП-9	6 (6.3)	10,30 2021.09.24	11,58 2021.09.24	В	1,467	ТП "Запрудный"		20	0	0	20	0	0	0	20	0	55	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №152-П от 24.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
153	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "АРЗ-2" яч.27 от ПС 35/6 кВ БКУ	6 (6.3)	17,01 2021.09.26	18,14 2021.09.26	В	1,217	ТП-ППСМ-1, ТП-ППСМ-2, ТП-Союзтехностаь		3	0	0	3	0	0	0	3	0	100	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №153-П от 26.09.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии								Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации											Перечень сетей, в которых произошло прекращение передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:										23	24	25	26	27
												в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии											
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Дискретное наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии потребителями услуг (наименование объекта)	ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Среднее значение суммарной общей фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей электрической энергии	Перечень сетей, в которых произошло прекращение передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)		
184	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Западная" от ТП-5 п. Бисерть	0,38	09.40 2021.12.11	10,35 2021.12.11	В	0,917	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Западная" от ТП-5 п. Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 184-П от 11.12.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
185	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Вайнера 37" от ТП-41	0,38	15.30 2021.12.16	18,35 2021.12.16	В	3,083	КЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Вайнера 37" от ТП-41		1	0	0	1	0	0	0	1	0	25	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 185-П от 16.12.2021 г	3.4.8.5	4.12	0	
186	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "Ввод № 1 РП-6" от ПС 110/6 кВ ГПП-1 НТЗ	6 (6,3)	02.25 2021.12.18	03,10 2021.12.18	В	0,750	ТП-68, ТП-43, ТП-44, ТП-44А, ТП-67, ТП-33	Школа № 1, Лицей № 21	57	0	2	54	0	0	0	0	56	1	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 186-П от 18.12.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
187	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-0,4 кВ ф. "Пилорама" от ТП-43 п. Бисерть	0,38	21.30 2021.12.21	21,40 2021.12.21	В	0,167	КЛ-0,4 кВ ф. "Пилорама" от ТП-43 п. Бисерть		1	0	0	1	0	0	0	1	0	25	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 187-П от 21.12.2021 г	3.4.9.3	4.9	0	
188	Первоуральский РКЭС	КЛ	КЛ-6кВ ф. "Вещевой рынок" от яч.5 ТП-34	6 (6,3)	15.50 2021.12.22	17,30 2021.12.22	В	1,667	ТП "Вещевой рынок"		1	0	0	1	0	0	0	1	0	15	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования № 188-П от 22.12.2021 г	3.4.8.5	4.12	0	
189	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-6 кВ ф. "Чусовое" яч.25 от ПС 110/6 кВ Староуткинская	6 (6,3)	08.43 2021.12.23	16,30 2021.12.23	В	7,783	ВЛ-6 кВ ф. "Чусовое" яч.25 от ПС 110/6 кВ Староуткинская		1	0	0	0	0	0	0	0	1	55	ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г. Екатеринбург)	Акт расследования № 189-П от 23.12.2021 г	3.4.9.1	4.21	0	
190	Первоуральский РКЭС	ВЛ	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Машиностроителей верх" от ТП-23 п. Бисерть	0,38	13.10 2021.12.28	14,40 2021.12.28	В	1,500	ВЛ-0,4 кВ ф. "Ул. Машиностроителей верх" от ТП-23 п. Бисерть		1	0	0	0	0	0	0	0	1	15	АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург	Акт расследования №190-П от 28.12.2021г	3.4.7.4	4.13	1	