

АО «Горэлектросеть»

наименование электросетевой организации

| Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | | | | | | | | | | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | | | | | | | | | | | | | Перечень смежных сетевых организаций, запущенных прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------|-------------|---------------|----------------|---|--|--|--|---|--|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | | | | | | | | | | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | | | | | | | | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии | | | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | | | | | | | | | | | | |
| Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии потребителями услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии потребителями услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | ВСЕГО | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии | Причины прекращения передачи электрической энергии | Перечень смежных сетевых организаций, запущенных прекращением передачи электрической энергии | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да) | |
| 1 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. "АРЗ-1" яч.4 от ПС 35/6 кВ БКУ | 6 (6.3) | 10,28 2022.01.03 | 11,48 2022.01.03 | В | 1,333 | ТП-000"ПАРЗ" | ООО"ПАРЗ" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 95 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 1-П от 03.01.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 2 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. "Волыны" яч.22 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская" | 6 (6.3) | 17,05 2022.01.08 | 14,16 2022.01.09 | В | 21,183 | ВЛ-6 кВ ф. "Волыны" яч.22 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская" | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 2-П от 08.01.2022г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 3 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. «Карьер» яч.15 от ПС 110/6 кВ «Староуткинская» | 6 (6.3) | 03,35 2022.01.09 | 12,17 2022.01.09 | В | 8,7 | ВЛ-6 кВ ф. «Карьер» яч.15 от ПС 110/6 кВ «Староуткинская» | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | | Акт расследования № 3-П от 09.01.2022 г | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | |
| 4 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф. 13 "Пенсионный фонд ввод №2" от ТП-39 | 0.38 | 13,45 2022.01.10 | 15,00 2022.01.10 | В | 1,25 | КЛ-0,4 кВ ф. 13 "Пенсионный фонд ввод №2" от ТП-39 | Пенсионный фонд | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | | Акт расследования № 4-П от 10.01.2022 г | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | |
| 5 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. "Волыны" яч.22 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская" | 6 (6.3) | 09,45 2022.01.14 | 10,40 2022.01.14 | В | 0,917 | ВЛ-6 кВ ф. "Волыны" яч.22 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская" | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 5-П от 14.01.2022г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 6 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф."Ул. Вайнера 33Б" от ТП-42 | 0.38 | 12,10 2022.01.14 | 13,00 2022.01.14 | В | 0,833 | КЛ-0,4 кВ ф."Ул. Вайнера 33Б" от ТП-42 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | | Акт расследования № 6-П от 14.01.2022 г | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | |
| 7 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф."Ул. Вайнера 35", ф."маг."Патёрочка" от ТП-41 | 0.38 | 13,16 2022.01.19 | 15,25 2022.01.19 | В | 2,15 | КЛ-0,4 кВ ф."Ул. Вайнера 35", ф."маг."Патёрочка" от ТП-41 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | | Акт расследования № 7-П от 19.01.2022 г | 3.4.8.5 | 4.12 | 0 | |
| 8 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф."ул. 40 лет Октября" от ТП-6 п.Бисерть | 0.38 | 22,15 2022.01.19 | 23,00 2022.01.19 | В | 0,75 | ВЛ-0,4 кВ ф."ул. 40 лет Октября" от ТП-6 п.Бисерть | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 8-П от 19.01.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 9 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. «Ввод №1 РП-10» от яч.4 ПС-18 НТЗ | 6 (6.3) | 17,46 2022.01.22 | 18,15 2022.01.22 | В | 0,48333333 | ТП-39, ТП-40, ТП-ВММ, РП-13 (Т-1) | ППМУП "Водоканал" | 13 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 294 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 9-П от 22.01.2022 г | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | |
| 10 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. «Ввод № 2 РП-10» от яч.21 ПС-18 НТЗ | 6 (6.3) | 11,42 2022.01.25 | 17,00 2022.01.25 | В | 5,3 | ТП-39, ТП-40, ТП-37, ТП-38 ТП-ВММ, РП-13, ТП-12А "Этрон" | ППМУП "Водоканал" | 25 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 755 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования №10-П от 25.01.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 11 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф."ул. Аэродромная, Светлая " от ТП-31 п.Бисерть | 0.38 | 19,15 2022.01.29 | 20,00 2022.01.29 | В | 0,75 | ВЛ-0,4 кВ ф."ул. Аэродромная, Светлая " от ТП-31 п.Бисерть | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 11-П от 29.01.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 12 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. «КЭС-8» от ПС 110/35/6 кВ «Хромлик» до РП-8 | 6 (6.3) | 18,47 2022.01.31 | 19,10 2022.01.31 | В | 0,38333333 | ТП-45,ТП-49,ТП-58,ТП-62, ТП-65, ТП-64,ТП-66 | д/сад №20, д/сад№33, д/сад№43, Азиатско-Тихоокеанский банк | 29 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1868 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 12-П от 31.01.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 13 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. "ТП-26" яч.3 от РП-1 | 6 (6.3) | 10,30 2022.02.03 | 11,09 2022.02.03 | В | 0,65 | ТП-26(ТП "Меридиан") | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 13-П от 03.02.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 14 | Первоуральский РКЭС | ТП | ТП-ВММ | 6 (6.3) | 23,55 2022.02.03 | 00,25 2022.02.04 | В | 0,5 | ТП-ВММ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | | Акт расследования № 14-П от 03.02.2022 г | 3.4.10 | 4.12 | 0 | |
| 15 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф. 2 "Ул. Вайнера 37,39 " от ТП-41 | 0.38 | 00,30 2022.02.11 | 01,00 2022.02.11 | В | 0,5 | КЛ-0,4 кВ ф. 2 "Ул. Вайнера 37,39 " от ТП-41 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | | Акт расследования № 15-П от 11.02.2022 г | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | |
| 16 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. "Ввод 1 РП-3" яч.3А от ПС 110/6 кВ "ГПП-2 НТЗ" | 6 (6.3) | 15,29 2022.02.22 | 16,38 2022.02.22 | В | 1,15 | ТП-4041 "Лимонов" | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 16-П от 22.02.2022 г | 3.4.8.3 | 4.12 | 0 | |
| 17 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. "Волыны" яч.22 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская" | 6 (6.3) | 13,05 2022.02.25 | 16,55 2022.02.25 | В | 3,83333333 | ВЛ-6 кВ ф. "Волыны" яч.22 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская" | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 17-П от 25.02.2022г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 18 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф."Ул. Вайнера 33Б" от ТП-42 | 0.38 | 06,15 2022.03.05 | 14,45 2022.03.05 | В | 8,5 | КЛ-0,4 кВ ф."Ул. Вайнера 33Б" от ТП-42 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | | Акт расследования № 18-П от 05.03.2022 г | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | |
| 19 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.№ 10 «Посёлок» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть» | 6 (6.3) | 03,25 2022.03.06 | 08,25 2022.03.06 | В | 5 | ТП-1,ТП-2,ТП-3, ТП-14,ТП-16,ТП-18,ТП-19,ТП-23, ТП-ДСУ-1, ТП-школа-1 п.Бисерть | ООО "Перспектива" магазин "Верный", МУП ЖКУ - "Новые очистные сооружения" | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 100 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 19-П от 06.03.2022 г | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | | |
| 20 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. "Металлпласт" яч.21 от ПС 110/6 кВ "ГПП-2 ПХЗ" | 6 (6.3) | 11,58 2022.03.06 | 16,05 2022.03.06 | В | 4,11666667 | ВЛ-6 кВ ф. "Металлпласт" яч.21 от ПС 110/6 кВ "ГПП-2 ПХЗ" | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | | Акт расследования № 20-П от 06.03.2022 г | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | | |
| 21 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. «ТП-36» яч.12 от РП-1 | 6 (6.3) | 12,10 2022.03.16 | 12,50 2022.03.16 | В | 0,66666667 | ТП-34-А, ТП-Вещевой рынок | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 21-П от 16.03.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 22 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ф. "ТП-44 А" от яч.6 ТП-67 | 6 (6.3) | 18,20 2022.03.17 | 18,52 2022.03.17 | В | 0,53333333 | ТП-67 | ПАО "Ростелеком" | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 | | Акт расследования № 22-П от 17.03.2022 г | 3.4.14 | 4.21 | 1 | |
| 23 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. "Свинокомплекс-1" от яч. 4 РП-9 | 6 (6.3) | 16,58 2022.03.23 | 17,28 2022.03.23 | В | 0,5 | ТП "Запрудный" | | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 23-П от 23.03.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 24 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ф. "Ввод №1 РП-9" яч.6 от РП-6 | 6 (6.3) | 17,53 2022.03.23 | 21,00 2022.03.23 | В | 3,11666667 | КЛ-6 кВ ф. "Ввод №1 РП-9" яч.6 от РП-6, ТП-Запрудный | | 61 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 400 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 24-П от 23.03.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 25 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф. 14 "маг. Кировский" от ТП-41 | 0.38 | 09,40 2022.03.25 | 12,40 2022.03.25 | В | 3 | КЛ-0,4 кВ ф. 14 "маг. Кировский" от ТП-41 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | | Акт расследования № 25-П от 25.03.2022 г | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | | |
| 26 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. «КЭС-29» от ПС 110/35/6 кВ «Хромлик» до РП-1 | 6 (6.3) | 14,20 2022.03.28 | 16,40 2022.03.28 | В | 2,33333333 | ТП-34А, ТП-Вещевой рынок | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 26-П от 28.03.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |

| Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | | | | | | | | | | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | | | | | | | | | | | | Перечень сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---|--|--|---|---|--|---|----|---|----|----|--|----|----|---|----|-----|---|--|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | | | | | | | | | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | | | | | | | | ВСЕГО | | | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии | | | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | | | | | | | | | |
| Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Декларированное наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которого произошло прекращение передачи электрической энергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии (наименование, адрес) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да) | | | |
| 27 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. «КЭС-11» от ПС 110/35/6 кВ «Хромлик» до РП-8 | 6 (6.3) | 14,20 2022.03.28 | 14,55 2022.03.28 | В | 0,58333333 | РП-8 Т-1, ТП-126, ТП-48, ТП-48А, ТП-59, ТП-60, ТП-61, ТП-63, ТП-69 | АТС-4, школа №7, д/сад №15, д/сад №19 | 67 | 2 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 130 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 27-П от 28.03.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 28 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ф. "Ввод №1 РП-9" яч.6 от РП-6 | 6 (6.3) | 21,57 2022.03.30 | 23,21 2022.03.30 | В | 1,4 | КЛ-6 кВ ф. "Ввод №1 РП-9" яч.6 от РП-6, ТП-Запрудный | | 61 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 400 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 28-П от 30.03.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 29 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.№ 10 «Посёлок» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть» | 6 (6.3) | 18,15 2022.04.09 | 20,36 2022.04.09 | В | 2,35 | ТП-1,ТП-2,ТП-3, ТП-14,ТП-16,ТП-18,ТП-19,ТП-23, ТП-ДСУ-1, ТП-школа-1 п.Бисерть | ООО "Перспектива" магазин "Верный", МУП ЖКУ - "Новые очистные сооружения" | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 100 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 29-П от 09.04.2022 г | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | | |
| 30 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф. 10 "Ул. Данилова 5" от РП-8 | 0.38 | 01,00 2022.04.12 | 01,30 2022.04.12 | В | 0,5 | КЛ-0,4 кВ ф. 10 "Ул. Данилова 5" от РП-8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | | Акт расследования № 30-П от 12.04.2022 г | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | | |
| 31 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. «Свинокомплекс-1» от яч. 4 РП-9 | 6 (6.3) | 12,30 2022.04.14 | 13,45 2022.04.14 | В | 1,25 | ТП "Запрудный" | | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 400 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 31-П от 14.04.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 32 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ф."Ввод 1 ТП-21" от яч.6, ф."Ввод 2 ТП-21" от яч.9 ПС 35/6 кВ "Паланинская" | 6 (6.3) | 11,05 2022.04.22 | 12,37 2022.04.22 | В | 1,53333333 | ТП-87Б, ТП-Храм, ТП-16В, ТП-Досуг-Сервис | ТЦ "Марс", ТЦ "Мегаполис" | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 565 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 32-П от 22.04.2022 г | 3.4.8.5 | 4.12 | 0 | | |
| 33 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. «Карьер» яч.15 от ПС 110/6 кВ «Староуткинская» | 6 (6.3) | 13,14 2022.04.27 | 18,00 2022.04.28 | В | 28,767 | ВЛ-6 кВ ф. «Карьер» яч.15 от ПС 110/6 кВ «Староуткинская» | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | | Акт расследования № 33-П от 27.04.2022 г | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | | |
| 34 | Первоуральский РКЭС | ПС | ПС 110/6 кВ «Староуткинская», 2 сш 6 кВ | 6 (6.3) | 14,05 2022.04.27 | 14,19 2022.04.27 | В | 0,23333333 | ПС 110/6 кВ «Староуткинская», 2 сш 6 кВ | | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 631 | ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург); АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 34-П от 27.04.2022 г | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | | |
| 35 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф."ул. 1-я Ключевая" от ТП-8 п.Бисерть | 0.38 | 15,30 2022.04.30 | 16,40 2022.04.30 | В | 1,16666667 | ВЛ-0,4 кВ ф."ул. 1-я Ключевая" от ТП-8 п.Бисерть | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 35-П от 30.04.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 36 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. "Свинокомплекс-1" от яч. 4 РП-9 | 6 (6.3) | 13,17 2022.05.05 | 19,17 2022.05.05 | В | 6 | ТП "Запрудный" | | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 36-П от 05.05.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 37 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф."Ул. Вайнера 27" от ТП-40 | 0.38 | 01,20 2022.05.06 | 03,00 2022.05.06 | В | 1,667 | КЛ-0,4 кВ ф."Ул. Вайнера 27" от ТП-40 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | | Акт расследования № 37-П от 06.05.2022 г | 3.4.7.4 | 4.21 | 1 | | |
| 38 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. "Чусовое" яч.25 от ПС 110/6 кВ Староуткинская | 6 (6.3) | 04,03 2022.05.06 | 06,25 2022.05.06 | В | 2,367 | ВЛ-6 кВ ф. "Чусовое" яч.25 от ПС 110/6 кВ Староуткинская | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург) | Акт расследования № 38-П от 06.05.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 39 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф. "Базы,Сады" яч.5 от ПС 35/6 кВ "Билимбай" | 6 (6.3) | 06,40 2022.05.06 | 17,35 2022.05.06 | В | 10,917 | ВЛ-6 кВ ф. "Базы,Сады" яч.5 от ПС 35/6 кВ "Билимбай", ТП-Светофор | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 39-П от 06.05.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 40 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. "Гора" от яч.12 ПС 35/6 кВ "Билимбай" | 6 (6.3) | 14,08 2022.05.06 | 14,18 2022.05.06 | В | 0,167 | ВЛ-6 кВ ф. "Гора" от яч.12 ПС 35/6 кВ "Билимбай", ТП-ГЛК-1, ТП-ГЛК-2, ТП-13, ТП-Светофор | | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 200 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 40-П от 06.05.2022г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 41 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. ТП-65 яч.17 от РП-8 | 6 (6.3) | 22,10 2022.05.06 | 23,05 2022.05.06 | В | 0,917 | ТП-65, ТП-64, ТП-66 | д/сад №5 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 75 | | Акт расследования № 41-П от 06.05.2021 г | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | | |
| 42 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. "Гора" от яч.12 ПС 35/6 кВ "Билимбай" | 6 (6.3) | 19,10 2022.05.09 | 19,53 2022.05.09 | В | 0,71666667 | ВЛ-6 кВ ф. "Гора" от яч.12 ПС 35/6 кВ "Билимбай", ТП-ГЛК-1, ТП-ГЛК-2, ТП-13, ТП-Светофор | | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 150 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 42-П от 09.05.2022г | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | | |
| 43 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф."Ул. Строителей 44" от ТП-44 | 0.38 | 22,40 2022.05.09 | 00,50 2022.05.10 | В | 2,16666667 | КЛ-0,4 кВ ф."Ул. Строителей 44" от ТП-44 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | | Акт расследования № 43-П от 09.05.2022 г | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | | |
| 44 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. «Карьер» яч.15 от ПС 110/6 кВ «Староуткинская» | 6 (6.3) | 10,55 2022.05.10 | 13,12 2022.05.10 | В | 2,28333333 | ВЛ-6 кВ ф. «Карьер» яч.15 от ПС 110/6 кВ «Староуткинская» | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | | Акт расследования № 44-П от 10.05.2022 г | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | | |
| 45 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф."ул. Азина нечетная" от ТП-11 п.Бисерть | 0.38 | 17,35 2022.05.10 | 18,30 2022.05.10 | В | 0,91666667 | ВЛ-0,4 кВ ф."ул. Азина нечетная" от ТП-11 п.Бисерть | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 45-П от 10.05.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 46 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. "Вольны" яч.22 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская" | 6 (6.3) | 17,35 2022.05.10 | 19,40 2022.05.10 | В | 2,08333333 | ВЛ-6 кВ ф. "Вольны" яч.22 от ПС 110/6 кВ "Староуткинская" | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 46-П от 10.05.2022г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 47 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. «КЭС-11» от ПС 110/35/6 кВ «Хромлик» до РП-8 | 6 (6.3) | 18,10 2022.05.16 | 18,16 2022.05.16 | В | 0,1 | ТП-35Б, ТП-48, ТП-59, ТП-60, ТП-61, ТП-63, ТП-69, РП-8 (Т-1) | АТС-4, школа №7, ООО "Альтернативный проект", д/сад №15, д/сад №19 | 20 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 130 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 47-П от 16.05.2022г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 48 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ф.2 РП-12 от ПС 35/6кВ "Очистная" | 6 (6.3) | 02,19 2022.05.18 | 03,45 2022.05.18 | В | 1,433 | КЛ-6 кВ ф.2 РП-12 от ПС 35/6кВ "Очистная" | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 48-П от 18.05.2022г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 49 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. "Гора" от яч.12 ПС 35/6 кВ "Билимбай" | 6 (6.3) | 08,10 2022.05.18 | 09,30 2022.05.18 | В | 1,33333333 | ТП-ГЛК-1, ТП-ГЛК-2, ТП-13, ТП-Светофор | | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 150 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 49-П от 18.05.2022г | 3.4.14 | 4.21 | 1 | | |
| 50 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ф. "ТП-ВММ" яч.8 от РП-10 | 6 (6.3) | 18,20 2022.05.19 | 14,00 2022.05.20 | В | 19,66666667 | ТП-ВММ | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 50-П от 19.05.2022 г | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | | |
| 51 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 РП-9" яч.11 от РП-6 | 6 (6.3) | 17,35 2022.05.20 | 18,46 2022.05.20 | В | 1,18333333 | КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 РП-9" яч.11 от РП-6 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 51-П от 20.05.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |

| Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | | | | | | | | | | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | | | | | | | | | | | | Перечень сетей организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---|--|--|---|---|--|---|----|---|----|----|--|----|----|---|----|-----|--|--|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | | | | | | | | | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | | | | | | | | ВСЕГО | | | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии | | | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | | | | | | | | | |
| Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Декретское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электрической энергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии (наименование, адрес) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да) | | | |
| 52 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Аэродромная " от ТП-31 п.Бисерть | 0,38 | 14,50 2022.05.21 | 15,40 2022.05.21 | В | 0,83333333 | ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Аэродромная " от ТП-31 п.Бисерть | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 52-П от 21.05.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 53 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ф. "Ввод №1 РП-9" яч.6 от РП-6 | 6 (6.3) | 16,10 2022.05.22 | 17,55 2022.05.22 | В | 1,75 | КЛ-6 кВ ф. "Ввод №1 РП-9" яч.6 от РП-6, ТП-Запрудный | | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 300 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 53-П от 22.05.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 54 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. "Васькино" от ПС 220/27,5/10 кВ "Продольная" | 10 (10.5) | 11,33 2022.05.25 | 18,30 2022.05.25 | В | 6,95 | ТП-4675, ТП-4676, ТП-Промком в п. Бисерть | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40 | ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г. Екатеринбург) | Акт расследования № 54-П от 25.05.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 55 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Советская" от ТП 2 п.Бисерть | 0,38 | 19,45 2022.05.27 | 20,25 2022.05.27 | В | 0,66666667 | ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Советская" от ТП-2 п.Бисерть | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 55-П от 27.05.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 56 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Лесная" от ТП-30 п.Бисерть | 0,38 | 11,45 2022.05.29 | 12,35 2022.05.29 | В | 0,83333333 | ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Лесная" от ТП-30 п.Бисерть | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 56-П от 29.05.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 57 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Зверева" от ТП-24 п.Бисерть | 0,38 | 16,50 2022.05.29 | 17,20 2022.05.29 | В | 0,5 | ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Зверева" от ТП-24 п.Бисерть | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 57-П от 29.05.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 58 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ф. "Ввод 2 РП-10" от яч.21 ПС 18 НТЗ | 6 (6.3) | 20,43 2022.06.01 | 21,20 2022.06.01 | В | 0,61666667 | ТП-37,ТП-38,ТП- 12А (ЭТРОН) | "Стройинтерьер"; д/с №25. д/с № 45 | 53 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 70 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 58-П от 01.06.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 59 | Первоуральский РКЭС | ТП | ТП-Запрудный | 6 (6.3) | 15,00 2022.06.04 | 16,50 2022.06.04 | В | 1,83333333 | ТП "Запрудный | | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | | Акт расследования № 59-П от 04.06.2022 г | 3.4.9.3 | 4.9 | 0 | | |
| 60 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. "Турбаза" от яч.9 ПС 110/10 кВ "Хрустальная" | 6 (6.3) | 13,06 2022.06.07 | 18,03 2022.06.07 | В | 4,95 | ТП "МТС | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 60-П от 07.06.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 61 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Лесная" от ТП-30 п.Бисерть | 0,38 | 15,20 2022.06.07 | 16,25 2022.06.07 | В | 1,08333333 | ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Лесная" от ТП-30 п.Бисерть | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 61-П от 07.06.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 62 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Западная" от ТП-5 п.Бисерть | 0,38 | 17,55 2022.06.07 | 18,50 2022.06.07 | В | 0,91666667 | ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Западная" от ТП-5 п.Бисерть | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 62-П от 07.06.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 63 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. "Гора" от яч.12 ПС 35/6 кВ "Билимбай" | 6 (6.3) | 09,00 2022.06.14 | 12,30 2022.06.14 | В | 3,5 | ТП-ГЛК-1, ТП-ГЛК-2, ТП-13 | | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 95 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 63-П от 14.06.2022г | 3.4.14 | 4.21 | 1 | | |
| 64 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Пролетарская" от ТП-23 п.Бисерть | 0,38 | 11,30 2022.06.19 | 12,20 2022.06.19 | В | 0,83333333 | ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Пролетарская" от ТП-23 п.Бисерть | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 64-П от 19.06.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 65 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ф. "ТП-ВММ" яч.8 от РП-10 | 6 (6.3) | 14,50 2022.06.22 | 15,30 2022.06.22 | В | 0,66666667 | ТП-ВММ | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 65-П от 22.06.2022 г | 3.4.14 | 4.21 | 1 | | |
| 66 | Первоуральский РКЭС | ТП | ТП-11 в п.Бисерть | 6 (6.3) | 20,20 2022.06.25 | 09,50 2022.06.26 | В | 13,5 | ТП-11 в п.Бисерть | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 66-П от 25.06.2022 г | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | | |
| 67 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ отпайка на ТП-11, ТП-8, ТП-31 от ВЛ-6 кВ ф.№ 16 «Освещение посёлка» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть» | 6 (6.3) | 08,15 2022.06.26 | 09,30 2022.06.26 | В | 1,25 | ТП-11, ТП-8, ТП-31 в п.Бисерть | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 67-П от 26.06.2022 г | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | | |
| 68 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Азина нечетная" от ТП-11 п.Бисерть | 0,38 | 09,50 2022.06.26 | 11,15 2022.06.26 | В | 1,41666667 | ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Азина нечетная" от ТП-11 п.Бисерть | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 68-П от 26.06.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 69 | Первоуральский РКЭС | КВЛ | КВЛ-6 кВ ф. "БЗСКИД" от яч.7 ПС 35/6 кВ "Билимбай" | 6 (6.3) | 14,55 2022.06.27 | 15,15 2022.06.27 | В | 0,33333333 | КВЛ-6 кВ ф. "БЗСКИД" от яч.7 ПС 35/6 кВ "Билимбай" | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 69-П от 27.06.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 70 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. «КЭС-11» от ПС 110/35/6 кВ «Хромлик» до РП-8 | 6 (6.3) | 21,33 2022.06.27 | 22,05 2022.06.27 | В | 0,53333333 | РП-8 (Т-1), ТП-48, ТП-59, ТП-48А, ТП-35А, ТП-60, ТП-61, ТП-63, ТП-69 | АТС-4, школа №7, д/сад №15, д/сад №19 | 57 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 55 | 1 | 130 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 70-П от 27.06.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 71 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. ввод №1 от РП-10 до РП-13 | 6 (6.3) | 15,14 2022.06.29 | 19,45 2022.06.29 | В | 4,51666667 | КЛ-6кВ ф. ввод №1 от РП-10 до РП-13 | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 71-П от 29.06.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 72 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ф.1 ТП-85 яч.4 от ПС 35/6кВ "Очистная" | 6 (6.3) | 14,57 2022.07.04 | 17,15 2022.07.04 | В | 2,3 | КЛ-6 кВ ф.1 ТП-85 яч.4 от ПС 35/6кВ "Очистная" | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 72-П от 04.07.2022г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 73 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ф. "Ввод 1 ТП-21" от яч.6 ПС 35/6 кВ "Паланинская" | 6 (6.3) | 08,50 2022.07.05 | 09,35 2022.07.05 | В | 0,75 | ТП-87Б (Т-1), ТП-16В | ТЦ "Мегаполис" | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 125 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 73-П от 05.07.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 74 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ от яч.19 ПС35/6кВ Очистная до ТП-Дрыгин | 6 (6.3) | 14,10 2022.07.07 | 16,30 2022.07.07 | В | 2,33333333 | ТП-Дрыгин (Т-2), ТП-Водная | ООО "Первая энергосервисная компания", ИП Зырянова С.Л. | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | | Акт расследования № 74-П от 07.07.2022г | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | | |
| 75 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 Хлебокомбинат " от яч. 6 ТП-31 | 6 (6.3) | 18,50 2022.07.09 | 19,05 2022.07.09 | В | 0,25 | ТП-71 Хлебокомбинат (Т-1) | ООО «Первоуральский хлебокомбинат» | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 75-П от 09.07.2022 г | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | | |
| 76 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. "Очистные сооружения" от ТП-30 п.Бисерть | 0,38 | 09,40 2022.07.11 | 10,30 2022.07.11 | В | 0,83333333 | ВЛ-0,4 кВ ф. "Очистные сооружения" от ТП-30 п.Бисерть | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 76-П от 11.07.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 77 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф. № 15 ул. Вайнера 3,5,5-А от ТП-37 | 0,38 | 14,40 2022.07.11 | 16,40 2022.07.11 | В | 2 | КЛ-0,4 кВ ф. № 15 ул. Вайнера 3,5,5-А от ТП-37 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | | Акт расследования № 77-П от 11.07.2022 г | 3.4.8.5 | 4.12 | 0 | | |

| Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | | | | | | | | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | | | | | | | | | | | | | | Перечень сетей, в которых произошли нарушения при передаче электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--------------------------|--------------------------|---|-------------|---------------|-------------------|---|---|--|--|--|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | | | | | | | | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | | | | | | | | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии | | | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | | | | | | | | | | | |
| Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итерации | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Декларированное наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электрической энергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии (наименование, адрес) | ВСЕГО | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | СН3 (10, 22-1 кВ) | Среднее количество потребителей в сетях с напряжением 110 кВ и выше | Среднее количество потребителей в сетях с напряжением 35 кВ | Среднее количество потребителей в сетях с напряжением 10 кВ | Перечень сетей, в которых произошли нарушения при передаче электрической энергии | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да) |
| 92 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. «Ввод №2 ПС 18» от ПС 110/6 кВ «ГПП-1 НТЗ» | 6 (6.3) | 09,38 2022.08.31 | 10,00 2022.08.31 | В | 0,36666667 | ТП-37, ТП-38 | | д/сад №25,ОО "О'Лица" 2 ввода, АО "Стройинтерьер" | 54 | 0 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 600 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 93-П от 31.08.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 |
| 93 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ф. "Промтех-1" яч.7 от ПС 110/6 кВ "ГПП-2 ПХЗ" | 6 (6.3) | 13,37 2022.09.02 | 13,37 2022.09.02 | В | 0 | КЛ-6 кВ ф. "Промтех-1" яч.7 от ПС 110/6 кВ "ГПП-2 ПХЗ" | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | | Акт расследования № 94-П от 02.09.2022 г | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 |
| 94 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. «КЭС-11» от ПС 110/35/6 кВ «Хромлик» до РП-8 | 6 (6.3) | 02,05 2022.09.03 | 02,16 2022.09.03 | В | 0,18333333 | ТП-35Б, ТП-48, ТП-59, ТП-60, ТП-61, ТП-63, ТП-69, РП-8 (Т-1) | АТС-4 | АТС-4, школа №7, ООО "Альтернативный проект", д/сад №15, д/сад №19 | 60 | 2 | 4 | 53 | 0 | 1 | 58 | 1 | 130 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 95-П от 03.09.2022г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 95 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф."ул. Зверева" от ТП-24 п.Бисерть | 0.38 | 19,30 2022.09.06 | 20,50 2022.09.06 | В | 1,33333333 | ВЛ-0,4 кВ ф."ул. Зверева" от ТП-24 п.Бисерть | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 96-П от 06.09.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 |
| 96 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ф. "ввод №1 РП-9" от яч. 6 РП-6, КЛ-6кВ ф. "ввод №2 РП-9" от яч.11 РП-6 | 6 (6.3) | 10,57 2022.09.07 | 20,05 2022.09.07 | В | 9,13333333 | ТП "Запрудный" | | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г. Екатеринбург); АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 97-П от 07.09.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 |
| 97 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ф. «Росметалл» яч.5 от ПС 110/6 кВ «Староуткинская» | 6 (6.3) | 11,30 2022.09.11 | 12,30 2022.09.11 | В | 1 | КЛ-6 кВ ф. «Росметалл» яч.5 от ПС 110/6 кВ «Староуткинская» | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | | Акт расследования № 98-П от 11.09.2022 г | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 |
| 98 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф. 18 "ул. Вайнера 35" от ТП-41 | 0.38 | 20,30 2022.09.13 | 22,25 2022.09.13 | В | 1,91666667 | КЛ-0,4 кВ ф. 18 "ул. Вайнера 35" от ТП-41 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | | Акт расследования № 99-П от 13.09.2022 г | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | |
| 99 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф."ул. Вайнера 8а" от ТП-38 | 0.38 | 22,35 2022.09.15 | 23,30 2022.09.15 | В | 0,91666667 | КЛ-0,4 кВ ф."ул. Вайнера 8а" от ТП-38 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | | Акт расследования № 100-П от 15.09.2022 г | 3.4.7.4 | 4.13 | 1 | |
| 100 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. ввод №1 от РП-10 до РП-13 | 6 (6.3) | 15,10 2022.09.19 | 18,53 2022.09.19 | В | 3,71666667 | КЛ-6кВ ф. ввод №1 от РП-10 до РП-13 | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 101-П от 19.09.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 101 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф."ул. Береговая 60,62" от ТП-66 | 0.38 | 14,40 2022.09.22 | 17,00 2022.09.22 | В | 2,33333333 | КЛ-0,4 кВ ф."ул. Береговая 60,62" от ТП-66 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | | Акт расследования № 102-П от 22.09.2022 г | 3.4.8.5 | 4.12 | 0 | |
| 102 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-110 «Первоуральская - Кузино» | 110 | 12,24 2022.09.23 | 12,26 2022.09.23 | В | 0,03333333 | ПС-110/6кВ «Староуткинская» | | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4030 | ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г. Екатеринбург); АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 103-П от 23.09.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 103 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ф. "ПЗТСК-3" яч.8 от ПС 110/6 кВ "ГПП-2 ПХЗ" | 6 (6.3) | 13,50 2022.09.23 | 14,20 2022.09.23 | В | 0,5 | КЛ-6 кВ ф. "ПЗТСК-3" яч.8 от ПС 110/6 кВ "ГПП-2 ПХЗ" | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | | Акт расследования № 104-П от 23.09.2022 г | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | |
| 104 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф."ул. Западная" от ТП-5 п.Бисерть | 0.38 | 16,00 2022.09.25 | 17,05 2022.09.25 | В | 1,08333333 | ВЛ-0,4 кВ ф."ул. Западная" от ТП-5 п.Бисерть | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 105-П от 25.09.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 105 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-35 кВ Хромлик-Битимка | 35 | 15,52 2022.09.26 | 16,50 2022.09.26 | В | 0,96666667 | ПС 35/6 кВ Битимка | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | | Акт расследования №107-П от 26.09.2022 г | 3.4.7.4 | 4.13 | 1 | |
| 106 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. "АРЗ-2" яч.27 от ПС 35/6 кВ БКУ | 6 (6.3) | 16,00 2022.09.26 | 16,40 2022.09.26 | В | 0,66666667 | ТП-ППСМ-1, ТП-ППСМ-2, ТП-"Союзтехностаь" | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования №106-П от 26.09.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 107 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. "Гора" от яч.12 ПС 35/6 кВ "Билимбай" | 6 (6.3) | 13,00 2022.09.28 | 16,54 2022.09.28 | В | 3,9 | ВЛ-6 кВ ф. "Гора" от яч.12 ПС 35/6 кВ "Билимбай", ТП-ГЛК-1, ТП-ГЛК-2, ТП-13 | | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 200 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 108-П от 28.09.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 108 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. "Ввод № 2 РП-6" от ПС 110/6 кВ ГПП-1 НТЗ | 6 (6.3) | 15,47 2022.09.30 | 15,55 2022.09.30 | В | 0,13333333 | ТП-41, ТП-42, РП-6 РУ-0,4кВ | д/с №22 | 48 | 0 | 1 | 46 | 0 | 1 | 46 | 1 | 80 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 109-П от 30.09.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | | |
| 109 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф. № 8 «Усадьба совхоза» от ПС 110/35/6 кВ «Бисерть» | 6 (6.3) | 05,25 2022.10.06 | 08,09 2022.10.06 | В | 2,73333333 | ТП-4691, ТП-4643 в п.Бисерть | | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 45 | ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г. Екатеринбург); АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 110-П от 06.10.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 110 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. «Ввод №1 РП-10» от яч.4 ПС-18 НТЗ | 6 (6.3) | 11,39 2022.10.07 | 15,10 2022.10.07 | В | 3,51666667 | ТП-39, ТП-40, ТП-ВММ, РП-13 (Т-1) | ППМУП "Водоканал" | 43 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 120 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург; филиал АО «ТМК Энергосетевая компания» в городе Первоуральске | Акт расследования № 111-П от 07.10.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 111 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. «ввод №2 РП-10» от яч.21 ПС -18 НТЗ | 6 (6.3) | 11,59 2022.10.07 | 13,30 2022.10.07 | В | 1,51666667 | ТП-37,ТП-38, РП-13 (Т-2), ТП-12-А | д/сад №25, д/сад №46, "Стройинтерьер", ООО "Лица", ППМУП "Водоканал" | 55 | 0 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 130 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 112-П от 07.10.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 112 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. «Ввод №2 ТП-"Изол" от яч.9 ТП-118 | 6 (6.3) | 11,50 2022.10.10 | 12,10 2022.10.10 | В | 0,33333333 | ТП-"Изол" | | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 113-П от 10.10.2022 г | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | |

| Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | | | | | | | | | | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | | | | | | | | | | | | Перечень сетей сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|-------|---|--------------------------|--------------------------|--|-------------|---------------|----------------|---------------------------------|--|---|--|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | | | | | | | | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | | | | | | | | в категории надежности потребителей электрической энергии | | | в отношении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | | | | | | | | | | | |
| Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Длительное наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии потребителями услуг (наименование организации) | Всего | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ) | Среднее количество потребителей | Перечень сетей сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да) | | |
| 113 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. «Поселок» яч.6 от ПС 110/6 кВ «Староуткинская» | 6 (6.3) | 11,10 2022.10.18 | 12,15 2022.10.18 | В | 1,08333333 | ВЛ-6 кВ ф. «Поселок» яч.6 от ПС 110/6 кВ «Староуткинская» | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 114-П от 18.10.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 114 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. "БЛПК" яч.14 от ПС 110/35/6 кВ "Бисерть" | 6 (6.3) | 12,45 2022.10.18 | 12,50 2022.10.18 | В | 0,08333333 | ТП: 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 41, 42, 43, 44, ТП-БЗМим), ТП-Мега-Инвест, ТП-Монолит, ТП-ИП Валёк | ООО Мега-Инвест | 22 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 200 | ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург); АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 115-П от 18.10.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 115 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. "Гора" от яч.12 ПС 35/6 кВ "Билимбай" | 6 (6.3) | 02,42 2022.10.23 | 03,45 2022.10.23 | В | 1,05 | ВЛ-6 кВ ф. "Гора" от яч.12 ПС 35/6 кВ "Билимбай", ТП-ГЛК-1, ТП-ГЛК-2, ТП-13 | | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 200 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 116-П от 23.10.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 116 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ РП-6 -- ТП-33 | 6 (6.3) | 07,35 2022.10.26 | 08,01 2022.10.26 | В | 0,43333333 | ТП-33 | Школа № 1, Лицей № 21 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 75 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 117-П от 26.10.2022г | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | |
| 117 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. "Мартьяново" яч.17 от ПС 110/6 кВ Староуткинская | 6 (6.3) | 00,55 2022.10.31 | 09,47 2022.10.31 | В | 8,86666667 | ВЛ-6 кВ ф. "Мартьяново" яч.17 от ПС 110/6 кВ Староуткинская | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург) | Акт расследования №118-П от 31.10.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 118 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. "Васькино" от ПС 220/27,5/10 кВ "Продольная" | 10 (10.5) | 07,51 2022.11.01 | 09,15 2022.11.01 | В | 1,4 | ТП-4675, ТП-4676, ТП-Промком в п. Бисерть | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40 | ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург) | Акт расследования № 119-П от 01.11.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 119 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6 кВ ф. "Резервный ввод №1" яч.3 от ПС 110/6 кВ ГППФНТЗ | 6 (6.3) | 11,58 2022.11.22 | 12,33 2022.11.22 | В | 0,58333333 | ТП-91А, РП-12 ввод №1, ТП-85 ввод №1, ОСФ-1, ТП-Промтерминал -1, ТП-Радужный, ТП Дрыгин ввод №1 | | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 120 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 120-П от 22.11.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 120 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. "ТП-42" от яч. 15 РП-6 | 6 (6.3) | 01,10 2022.11.27 | 01,26 2022.11.27 | В | 0,26666667 | ТП-41, ТП-42, РП-6 РУ-0,4кВ | д/с №22 | 46 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 80 | | Акт расследования № 121-П от 27.11.2022 г | 3.4.9.3 | 4.21 | 0 | |
| 121 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф. "Поселок" яч.14 от ПС 35/6 кВ "Билимбай" | 6 (6.3) | 11,08 2022.12.02 | 11,35 2022.12.02 | В | 0,45 | ВЛ 6 кВ ф. "Поселок" яч.14 от ПС 35/6 кВ "Билимбай" | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 122-П от 02.12.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 122 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ от яч.19 ПС 35/6кВ Очистная до ТП-Водная | 6 (6.3) | 10,51 2022.12.07 | 11,57 2022.12.07 | В | 1,1 | ТП-Дрыгин (Т-2), ТП-Водная | ООО "Первая энергосервисная компания", ТЦ "Елка" | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | | Акт расследования № 123-П от 07.12.2022 г | 3.4.8.5 | 4.12 | 0 | |
| 123 | Первоуральский РКЭС | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф. "Базы,Сады" яч.5 от ПС 35/6 кВ "Билимбай" | 6 (6.3) | 12,05 2022.12.08 | 19,57 2022.12.08 | В | 7,867 | ВЛ-6 кВ ф. "Базы,Сады" яч.5 от ПС 35/6 кВ "Билимбай", ТП-Светофор | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 124-П от 08.12.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 124 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-6кВ ф. «КЭС-25» от ПС 110/35/6 кВ «Хромлик» | 6 (6.3) | 14,47 2022.12.13 | 17,09 2022.12.13 | В | 2,36666667 | ТП-Овощебаза 1-4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | ОАО «МРСК Урала» - "Свердловэнерго" (г.Екатеринбург); АО «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург | Акт расследования № 125-П от 13.12.2022 г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0 | |
| 125 | Первоуральский РКЭС | КЛ | КЛ-0,4 кВ ф.14 д/с № 46 от ТП-3В | 0.38 | 10,40 2022.12.30 | 12,35 2022.12.30 | В | 1,91666667 | КЛ-0,4 кВ ф.14 д/с № 46 от ТП-3В | д/с № 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | | Акт расследования № 126-П от 30.12.2022 г | 3.4.7.4 | 4.12 | 1 | |