

п. 19 е).

Сведения о величине резервируемой максимальной мощности суммарно по потребителям электрической энергии, мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности не менее 670 кВт, за 2-ой квартал 2023 г. по сетям АО "Горэлектросеть", кВт.

Уровень напряжения			
ВН	СН-1	СН-2	НН
16 506,00	3 441,00	2 633,00	-