

п. 19 е).

Сведения о величине резервируемой максимальной мощности суммарно по потребителям электрической энергии, мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности не менее 670 кВт, за 3-ий квартал 2023 г. по сетям АО "Горэлектросеть", кВт.

Уровень напряжения			
ВН	СН-1	СН-2	НН
16 726,00	3 687,00	2 717,00	-